COMUNE DI UDINE

Aggiornato: 1 settembre 2024

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

conforme a "Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G."

03 SCHEDE DELLE CRITICITÀ

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

Gli schemi grafici contenuti nel presente elaborato sono ad uso esclusivo del Comune di Udine. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, non è consentita senza l'autorizzazione degli autori.

GLOBAL PROJECT
ARCHITETTURA INCLUSIVA

TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.globalpro.it

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 9	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 337,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 15	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 21	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		4
Localizzazione: Capoluogo	27	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 675,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		5
Localizzazione: Capoluogo	31	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intercettazione scala.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		6
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 31	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		7
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.829,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 8	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		8
Localizzazione: Capoluogo	35	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 7	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		9
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Autostazione. Criticità complessa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Stimati circa 30 m di segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato
€ 2.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		10
Localizzazione: Capoluogo	35	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 1.275,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		11
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		12
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		13
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		14
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 39	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 12,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 1.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		15
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	cm 18
Pend. L 9,6 %	Pend. T 5,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.763,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 16	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		16
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 39	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 15	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 31

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **17**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per individuazione scala.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		18
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 41	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		19
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 43	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **20**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		21
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.181,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 22	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		22
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,10
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dell'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 21	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		23
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 24
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		25
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		26
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 53	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.640,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		27
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 65	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.820,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		28
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 67	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 69

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **29**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 5,50

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Comprende due attraversamenti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 9.239,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 69

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **30**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 870,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		31
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 107	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in pietra a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 856,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		32
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		33
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.290,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		34
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 107	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Si segnala l'interferenza con arredi di attività ricettiva.



Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		35
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **36**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		37
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **38**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pavimentazione non conforme per giunti e risalti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 2.568,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 113

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **39**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pavimentazione non conforme per giunti e risalti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.181,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 117

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **40**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pavimentazione non conforme per giunti e risalti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 787,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		41
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 131	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,40
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pavimentazione non conforme per giunti e risalti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.920,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 137

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **42**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		43
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 139	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.485,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		44
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		45
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 141	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.440,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		46
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 337,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **47**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		48
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Percoto. Anche per intercettazione semaforo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **49**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Percoto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		50
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Percoto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Costo stimato
€ 2.958,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		51
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Percoto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		52
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Percoto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		53
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Percoto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Costo stimato
€ 2.958,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **54**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Percoto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		55
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 0,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Da civ. 149 a civ. 153.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.215,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 153

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **56**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		57
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 163	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.465,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 165

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **58**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Griglie deformate da sostituire.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		59
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 165D	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Griglie deformate da sostituire.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.232,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 165E

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **60**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Gradino in metallo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		61
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 177	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 675,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		62
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 179	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 181

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **63**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.259,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		64
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola che separa il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 488,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		65
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa posa di transenne di protezione su entrambi i lati. Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 66.

Costo stimato
€ 3.318,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		66
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via De Rubeis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 7.875,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **67**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Il semaforo in secondo piano nella foto regola anche l'attraversamento di cui alla scheda 73.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di impianto semaforico esterno al percorso pedonale ma adiacente per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di chiunque, completo di dispositivi acustici, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa posa di segnaletica tattilo-plantare per l'intercettazione del semaforo.

Eventuali indicazioni esecutive
Riferimento all'attraversamento di cui alla scheda 66.

Costo stimato: **€ 4.340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		68
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 7,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Eliminare il raccordo antistante l'attuale attraversamento, da sostituire con quello pevisto alla scheda 66. Si suggerisce la prosecuzione dell'aiuola lungo il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 21.037,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **69**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 10,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: La larghezza della rampa deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 1.260,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **70**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 9,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa in due tratti con pendenza contrapposta.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare un'unica rampa per collegaare le aree separate dall'aiuola. Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 1.770,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 107

Denominazione: EUROPA UNITA, viale

Livello:

Scheda: **71**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L: 8,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.260,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		72
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: EUROPA UNITA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via De Rubeis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.948,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
08/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		73
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa posa di transenne di protezione sul lato sud (in secondo piano nella foto). Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 74.

Costo stimato
€ 1.659,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		74
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa installazione di impianto semaforico con caratteristiche da abaco. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 11.530,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **75**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 175 m. L'immagine della soluzione tipo rappresenta la soluzione computata per l'intero tratto (salvo le specifiche delle singole schede incluse).

Costo stimato: **€ 43.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: da 76 a 88

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1C

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **76**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T: 16,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 75

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **77**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 75

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1F

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **78**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T: 14,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per rottura della pavimentazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 75

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		79
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 75	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **80**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T: 15,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 75

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		81
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 75	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **82**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 1,75

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T: 7,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 75

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **83**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza: m 1,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 75

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3B

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **84**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,75

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T: 10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 75

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		85
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 75	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		86
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 17,50
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa carrabile in area privata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 75	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		87
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 34,00
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 75	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		88
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 75	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		89
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. Valutare l'alternanza con cordolo (guida naturale) quando possibile.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato
€ 5.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **90**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		91
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **92**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pista ciclabile su lato sud (in secondo piano nella foto).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 95

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **93**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **94**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **95**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 92

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		96
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 12,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 97	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **97**

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita':

Lunghezza: m 77,00

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Si consiglia il mantenimento del marciapiedi vista la presenza della piasta ciclabile adiacente.

Costo stimato: **€ 13.975,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 96, da 98 a 100, 103, 104

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		98
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 77,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 97	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		99
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 97	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **100**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza libera 87 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 97

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **101**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **102**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		103
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 97	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		104
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 97	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **105**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per lunghezza superiore a 8 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa isola salvagente e relativa segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 2.233,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 107, 109

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		106
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		107
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 105 | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		108
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.920,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		109
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 105

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		110
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **111**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **112**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 60,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 14.520,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **113**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **114**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **115**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		116
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 28,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.380,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **117**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 935,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		118
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		119
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pista ciclabile su lato sud (in primo piano nella foto).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 807,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		120
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 123	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		121
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 467,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		122
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 8,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 123	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		123
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.534,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 120, 122, 124	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **124**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T: 6,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 123

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **125**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per collegare tra loro i due tratti del'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **126**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **127**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pista ciclabile e parcheggio su lato nord (in secondo piano nella foto).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 128

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **128**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.190,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 127

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **129**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		130
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare lo spostamento dell'attraversamento in funzione della lunghezza delle rampe.

Costo stimato
€ 2.466,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		131
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 133	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **132**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 133

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		133
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 32,50
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 36 m. Valutare la ridefinizione della pista ciclabile anche in relazione al Biciplan ed al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.804,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 131, 132, 134	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **134**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 10,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 133

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		135
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.110,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		136
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 137.

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		137
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Progettare la segnaletica tattilo-plantare considerando anche l'attraversamento della pista ciclabile.

Costo stimato
€ 7.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19A

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **138**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.603,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **139**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Promiscuità sia su attraversamento che presso la fermata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende l'attraversamento pedonale e la fermata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **140**

RILIEVO

Criticita': 10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **141**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di nuova pavimentazione in lastre di pietra raccordata a raso e senza discontinuità delle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 3%, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Eliminare i dislivelli lungo il percorso.

Costo stimato: **€ 1.578,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		142
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 75 m.

Costo stimato
€ 18.150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 143, 144, 145	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 23

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **143**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 142

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 23

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **144**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 20,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 142

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		145
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 142	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		146
Localizzazione: Capoluogo	31	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il gradino viene spostato in corrispondenza dell'area privata.

Costo stimato
€ 2.205,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		147
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 31	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **148**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		149
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'	
Lunghezza	m 2,20
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		150
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLTURNO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.865,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLTURNO, via

Livello:

Scheda: **151**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		152
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLTURNO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 1.130,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLTURNO, via

Livello:

Scheda: **153**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		154
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLTURNO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 24,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 13.586,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLTURNO, via

Livello:

Scheda: **155**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		156
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLTURNO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 3,40

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 289,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLTURNO, via

Livello:

Scheda: **157**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per continuare il percorso senza percorrere la rampa che conduce all'ingresso di un'attività privata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CELLA, piazzale

Livello:

Scheda: **158**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento su via Marangoni. Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, ecc.).

Costo stimato: **€ 3.400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLTURNO, via

Livello:

Scheda: **159**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		160
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CELLA, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 2,90

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 161

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 78

Denominazione: CELLA, piazzale

Livello:

Scheda: **161**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 4,2 %

Pend. T 2,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 160

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CELLA, piazzale

Livello:

Scheda: **162**

RILIEVO

Criticita': 6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CELLA, piazzale

Livello:

Scheda: **163**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Paletti dissuasori da spostare.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CELLA, piazzale

Livello:

Scheda: **164**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 180,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CELLA, piazzale

Livello:

Scheda: **165**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 166
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CELLA, piazzale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CELLA, piazzale

Livello:

Scheda: **167**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **168**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 23,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 90 m.

Costo stimato: **€ 19.602,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: da 169 a 174

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **169**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 168

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		170
Localizzazione: Capoluogo	9	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 0,70

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 168	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **171**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T: 11,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 168

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		172
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,05
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 168	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		173
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 168	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5A

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **174**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 0,57

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Per non ridurre la pista cilcabile, è ammessa una riduzione della larghezza del marciapiedi nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 168

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		175
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: FERRIERE, viale delle	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Cisis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 4.305,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: FERRIERE, viale delle

Livello:

Scheda: **176**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Inizio via Cisis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		177
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 50 m.

Costo stimato
€ 25.638,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 179, 180	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **178**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **179**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 11,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 177

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		180
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 177	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		181
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		182
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	2
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 318,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **183**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita': 2	
Lunghezza: m 2,00	
Larghezza:	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		184
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **185**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Priorità alta in considerazione della pendenza (rif. scheda 186).

Costo stimato: **€ 2.192,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		186
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 65
Pend. L 8,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive
Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su entrambi i lati.

Costo stimato
€ 2.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **187**

RILIEVO

Criticita': 2.06_Percorso sterrato

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marciapiedi, in cls con finitura antisdrucciolo, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive: Senza cordolo di delimitazione.

Costo stimato: **€ 832,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **188**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate su tale attraversamento dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento stesso.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 362,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		189
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 190
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		191
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.520,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		192
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		193
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 39,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.315,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **194**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **195**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		196
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 23,50
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 180 m.

Costo stimato
€ 175.042,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 197, 198, 200, 203, 205, 206, 222, 223, 225	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 26

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **197**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T: 9,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 196

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		198
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 196	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		199
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		200
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 196	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		201
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 20	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 3,20

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Accesso solo pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.062,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **202**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **203**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 31,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 196

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **204**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **205**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 13,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 196

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **206**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 196

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **207**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 208
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		209
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.060,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **210**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni (rif. scheda 211).

Costo stimato: **€ 935,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		211
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.06_Percorso sterrato

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, in cls architettonico, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione, su tutti i lati, del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione, in cls, con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 4.805,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 213	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **212**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **213**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 211

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **214**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **215**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 807,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		216
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento., al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o

Eventuali indicazioni esecutive
n dimensioni min 150x150 cm,
ità alle pavimentazioni
. In caso di attraversamento
rghezza dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.656,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		217
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 19,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.628,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		218
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		219
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **220**

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive
La farmacia dispone di area parcheggio privata con stallo riservato all'interno della corte condominiale.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **221**

RILIEVO

Criticita': 9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive

Verificare se trattasi di parcheggio ad uso di un residente.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **222**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 196

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **223**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 196

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TULLIO, viale

Livello:

Scheda: **224**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		225
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TULLIO, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 42,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 196	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		226
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.274,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 227	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **227**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 226

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **228**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 230

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **229**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 230

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **230**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale non allineata al percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, elminazione del margine arrotondato, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.005,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 228, 229

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		231
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **232**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **233**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza: m 3,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 6.388,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 236

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **234**

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in calcestruzzo, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 310,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **235**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su entrambi i lati dell'aiuola.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 238).

Costo stimato: **€ 1.870,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		236
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 233

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **237**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa lato via Ciro Di Pers con pendenza longitudinale 22,5%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 238.

Costo stimato: **€ 670,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **238**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive: Individuare il tracciato che permetta di ridurre il più possibile la lunghezza mantenendo allineati tra loro i due tratti di attraversamento separati dall'isola pedonale (da adeguare).

Costo stimato: **€ 3.615,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **239**

RILIEVO

Criticita': 9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi):
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		240
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **241**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 22,50

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 3,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.™™•



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.552,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **242**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 19,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.995,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **243**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 10,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 882,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 245

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **244**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **245**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 243

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		246
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **247**

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, elminazione del margine arrotondato, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento da eseguirsi nell'area in primo piano nella foto.

Costo stimato: **€ 1.415,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 248, 249, 250

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **248**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 247

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **249**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 247

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **250**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 247 (parziale)

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **251**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 2,40

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 3.776,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **252**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **253**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

Costo stimato: **€ 4.120,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **254**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 255

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		255
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T 8,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
pietra

Costo stimato
€ 2.579,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 254	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **256**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 15,50

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in lastre di pietra, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive: La soluzione evita l'occupazione del percorso pedonale da parte dei veicoli.

Costo stimato: **€ 12.262,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **257**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		258
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **259**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 262

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **260**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 262

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **261**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 262.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **262**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Spostare all'interno di via Ciconi. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 8.515,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 259, 260, 263, 264

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **263**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 262

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **264**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su entrambi i lati dell'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 262

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		265
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 40 m. La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo per attraversamento.

Costo stimato
€ 29.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 267, 268	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **266**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **267**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 3,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 265

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **268**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,20

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo per attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 265

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **269**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **270**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **271**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermate del trasporto pubblico in entrambi i lati.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		272
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 273
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **274**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,85

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 8,5 %

Pend. T: 9,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.616,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **275**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 467,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **276**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		277
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 19,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.701,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **278**

RILIEVO

Criticita': 9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di parcheggio in linea con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, con adiacente area in piano per consentire la salita e discesa dal veicolo in sicurezza, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 200x600 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Posizione consigliata per un nuovo parcheggio riservato collegato al percorso pedonale e con area di salita e discesa protetta su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **279**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 170,00

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo m e larghezza 1,5 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato: **€ 74.715,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 293

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		280
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CICONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare nello spazio libero tra le aiuole.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **281**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **282**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **283**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 26

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **284**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **285**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 26

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **286**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22B

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **287**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22A

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **288**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **289**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 900,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **290**
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18C	
Denominazione: CICONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		291
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18B	
Denominazione: CICONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Tinteggiatura dell'elemento in colore a contrasto cromatico rispetto al contesto.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 45,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		292
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 16B	
Denominazione: CICONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		293
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 16B	
Denominazione: CICONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 3,80

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 279	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **294**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 4

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Incrocio con pali semaforici non intercettabili da tutte le direzioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di impianto semaforico (o modifica degli impianti esistenti) in posizione esterna al percorso pedonale ma adiacente per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di chiunque, completo di dispositivi acustici, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa posa di segnaletica tattilo-plantare per l'intercettazione del semaforo.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 17.360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **295**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per intercettazione semaforo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 722,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		296
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CICONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 300

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **297**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **298**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per intercettazione semaforo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **299**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 300

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		300
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CICONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.



Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Il riferimento è ad entrambi gli attraversamenti visibili nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento di entrambi gli attraversamenti allontanandoli tra di loro e dall'intersezione stradale.

Costo stimato
€ 8.026,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 296, 299	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **301**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Il riferimento è ad entrambi gli attraversamenti visibili nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento di entrambi gli attraversamenti allontanandoli tra di loro e dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 8.026,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 302, 305

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **302**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 301

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		303
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CICONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **304**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **305**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 301

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **306**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		307
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CICONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 5,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Il riferimento è ad entrambi gli attraversamenti visibili nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento di entrambi gli attraversamenti allontanandoli tra di loro e dall'intersezione stradale.

Costo stimato
€ 9.239,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 309, 311	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		308
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CICONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **309**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 5,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 307

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		310
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CICONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **311**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 307

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **312**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 914,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **313**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 6,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Il riferimento è ad entrambi gli attraversamenti visibili nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento di entrambi gli attraversamenti allontanandoli tra di loro e dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 8.688,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 314, 317

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **314**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 6,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 313

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **315**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **316**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **317**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 313

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **318**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **319**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 160,00

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo m e larghezza 1,5 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato: **€ 70.320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **320**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Palo posto all'interno dell'area di cantiere.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **321**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		322
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CICONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza m 15,00

Larghezza m 2,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area per parcheggio cicli e motocicli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Creazione di guida artificiale per deviare della guida naturale non utilizzabile a causa dell'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8B

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **323**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		324
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 8,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 327	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **325**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 327

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **326**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 327

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		327
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per lunghezza superiore a 8 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso via Dante. Compresa eliminazione att. esistente. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 10.866,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 324, 325, 326, 328, 329, 330	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		328
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 13,9 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 327	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **329**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 327

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **330**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 327

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **331**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		332
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la realizzazione di aiuola per separare il marciapiedi dalla sede stradale come altenativa ai paletti.

Costo stimato
€ 17.580,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		333
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'		
Lunghezza	m 3,00	
Larghezza	m 2,00	
Altezza/Dislivello		
Pend. L	6,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso via Ciconi. Compresa eliminazione att. esistente. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 10.645,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 334, 335	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **334**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 333

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **335**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 333

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **336**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 26,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Lunghezza stimata 10 m. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco (rif. scheda 333).

Costo stimato: **€ 3.775,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **337**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **338**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 340

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		339
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 340	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **340**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 12,1 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso via Carducci . Compresa eliminazione att. esistente. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 11.685,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 338, 339

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **341**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Manca prolungamento di circa 5 m fino a guida naturale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 342

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **342**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,40

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 12,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 341

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **343**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **344**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresi il rifacimento della pavimentazione tra il marciapedi ed il parcheggio, ora incassata, e l'eliminazione del margine arrotondato.

Costo stimato: **€ 2.964,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 346

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		345
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 552,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **346**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 344

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		347
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 552,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **348**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 350

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **349**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 350

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **350**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 12,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 348, 349

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **351**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **352**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **353**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **354**

RILIEVO

Criticita': 6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: REPUBBLICA, piazza della (area)

Livello:

Scheda: **355**

RILIEVO

Criticita': 6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **356**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		357
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 358

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		358
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 357	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		359
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		360
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 12,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale eccessiva.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **361**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **362**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 45,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **363**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 364
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		365
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.060,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		366
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presente tattilo plantare che permette di evtare le cassette ma manca il collegamento alla guida naturale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare nello spazio libero tra le aiuole.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 750,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **367**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		368
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 30

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **369**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		370
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa mobile ed espositore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati. Si suggerisce di far valutare al privato la possibiltà di rendere accessibile l'immobile senza occupare l'area aperta al pubblico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		371
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 1.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **372**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 373

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		373
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 13,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 372	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		374
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 986,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 6

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **375**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		376
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CICONI, via

Livello:

Scheda: **377**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **378**

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola che separa il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 975,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		379
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusini non a raso con la pavimentazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo per attraversamento.

Costo stimato
€ 10.548,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **380**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 4

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Incrocio con pali semaforici non intercettabili da tutte le direzioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di impianto semaforico (o modifica degli impianti esistenti) in posizione esterna al percorso pedonale ma adiacente per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di chiunque, completo di dispositivi acustici, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa posa di segnaletica tattilo-plantare per l'intercettazione del semaforo.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 17.360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		381
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per intercettazione impianto semaforico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 935,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **382**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 383

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		383
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 903,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 382	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		384
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 387	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **385**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per intercettazione impianto semaforico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **386**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per intercettazione impianto semaforico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		387
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo per attraversamento (scheda 384).

Costo stimato
€ 7.178,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 384, 389	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **388**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **389**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 387

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		390
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		391
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.528,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **392**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **393**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 394
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		395
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 397	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		396
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 552,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **397**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 10,0 %

Pend. T: 10,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche non allinenata ad attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 395

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		398
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **399**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 57,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 80 m.

Costo stimato: **€ 14.520,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 401, 402, 405

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **400**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		401
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 47	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,83
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 399	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		402
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 47	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 0,83

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 399	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		403
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 47	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza/Dislivello:
Pend. L:
Pend. T: 11,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **404**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **405**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 17,50

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 399

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		406
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,25
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 409	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 43

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **407**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 17,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 409

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **408**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **409**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 21,00

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 65 m.

Costo stimato: **€ 11.797,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 406, 407, 411, 413

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		410
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **411**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 38,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 11,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 409

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		412
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 40,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato
€ 3.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		413
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 409	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		414
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 25	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		415
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 19	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **416**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.218,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **417**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		418
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 512,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		419
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale non allineata al percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **420**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche dissuasore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **421**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		422
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 512,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **423**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche dissuasori.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **424**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **425**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **426**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per interruzione del percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 553,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		427
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 74
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 1.032,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **428**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato

Quantita':

Lunghezza: m 50,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 100

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 9.250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **429**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	430

Localizzazione	Civico
Capoluogo	

Denominazione	Livello
MARANGONI, via	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 81,00
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **431**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 81,00

Larghezza: m 2,10

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 119.602,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **432**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 433

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **433**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.503,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 432

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **434**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato

Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 100

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 5.550,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		435
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola che separa il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		436
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 100,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 31.460,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **437**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 140,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare l'alternanza con cordolo (guida naturale) quando possibile. Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 11.900,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **438**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 441

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		439
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostare l'attraversamento a sud, immediatamente a destra dell'albero visibile nella foto, per preservare l'albero stesso.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: 441 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		440
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 441	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		441
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare l'attraversamento a sud, immediatamente a destra dell'albero visibile nella foto.

Costo stimato
€ 10.420,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 438, 439, 440, 442, 443	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		442
Localizzazione: Capoluogo	95	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 441	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		443
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 95	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 441

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		444
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 95	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 95

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **445**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		446
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SELLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per raccordare alla quota dell'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 447	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		447
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SELLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 34,00
Larghezza	m 1,95
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 40 m.

Costo stimato
€ 9.680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 446	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 6

Denominazione: SELLA, via

Livello:

Scheda: **448**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Essenze con spine.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **449**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 451

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		450
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		451
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

Quantita'

Lunghezza: m 5,60

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 499

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		452
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 54	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.940,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		453
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 24,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 21.096,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **454**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo per attraversamento (scheda 457).

Costo stimato: **€ 36.625,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		455
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 25,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		456
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 457. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali. Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta.

Costo stimato
€ 3.468,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		457
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,50

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.622,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MARANGONI, via

Livello:

Scheda: **458**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 5

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 7.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		459
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARANGONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo per attraversamento (scheda 457).

Costo stimato
€ 9.792,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 460
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MORETTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		461
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4	
Denominazione: MORETTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		462
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4	
Denominazione: MORETTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 656,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORETTI, via

Livello:

Scheda: **463**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		464
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORETTI, via

Livello:

Scheda: **465**

RILIEVO

Criticita': 6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		466
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento. ™ ™ ™ ™ ™ ™

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORETTI, via

Livello:

Scheda: **467**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 5,2 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato al percorso pedonale, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.175,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 469, 472, 473

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		468
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		469
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 467	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		470
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.572,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORETTI, via

Livello:

Scheda: **471**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORETTI, via

Livello:

Scheda: **472**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del gradino e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato al percorso pedonale, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 467

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORETTI, via

Livello:

Scheda: **473**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 6,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato al percorso pedonale, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 467

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		474
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 637,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		475
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 637,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		476
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato al percorso pedonale, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.140,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 477, 478, 479	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		477
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MORETTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del gradino e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato al percorso pedonale, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 476 | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		478
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 476	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		479
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 476

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		480
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MORETTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 3,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento delle rampe di raccordo per attraversamenti.

Costo stimato
€ 28.567,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		481
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		482
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 935,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **483**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale

Livello:

Scheda: **484**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato: **€ 860,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale

Livello:

Scheda: **485**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		486
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 7,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lsatre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.988,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		487
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 20,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.785,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale

Livello:

Scheda: **488**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 20,50

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.660,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale

Livello:

Scheda: **489**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza: m 20,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 800,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		490
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per individuazione chiamata semaforo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 255,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 491
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale

Livello:

Scheda: **492**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		493
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.06_Impianto semaforico con durata del verde inferiore a 1 m/s

Quantita'

Lunghezza: m 8,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del colore verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 150,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **494**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale

Livello:

Scheda: **495**

RILIEVO

Criticita'
7.03_Segnaletica tattilo-plantare per intercettazione servizio non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "attenzione servizio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	496

Localizzazione	Civico
Capoluogo	

Denominazione	Livello
XXVI LUGLIO 1866, piazzale	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 70,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale

Livello:

Scheda: **497**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 70,00

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.670,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		498
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.100,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		499
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 607,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		500
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 202,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		501
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 31	
Denominazione: XXVI LUGLIO 1866, piazzale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		502
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare il nuovo attraversamento in corrispondenza dei tratti rettilinei del marciapiedi (a destra nella foto).

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		503
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare il nuovo attraversamento in corrispondenza dei tratti rettilinei del marciapiedi (a destra nella foto).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 504	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		504
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare il nuovo attraversamento in corrispondenza dei tratti rettilinei del marciapiedi (a destra nella foto).

Costo stimato
€ 1.006,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 503, 505	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **505**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare il nuovo attraversamento in corrispondenza dei tratti rettilinei del marciapiedi (a destra nella foto).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 504

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **506**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Paletto e palo segnaletica.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **507**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		508
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 30,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare l'alternanza con cordolo (guida naturale) quando possibile.

Costo stimato
€ 2.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		509
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 24,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		510
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 80,00
Larghezza	m 3,03
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
La larghezza si riduce a circa 2,60 m dopo l'attraversamento pedonale (scheda 516).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5B

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **511**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		512
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.860,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		513
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		514
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 3,10

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 891,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		515
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		516
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 35,00

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.730,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		517
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **518**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 292,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		519
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 11	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		520
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,10
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.179,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		521
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 523	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		522
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **523**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 521

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		524
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		525
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		526
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 20	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 120,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		527
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 22	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento puntuale della pavimentazione in materiale analogo all'esistente e, quando necessario, del sottofondo, per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 212,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		528
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.329,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		529
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Riduzione della larghezza della rampa.

Costo stimato
€ 747,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **530**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 0,57

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Riduzione della larghezza della rampa.

Costo stimato: **€ 747,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		531
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 0,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Punti diffusi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 637,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **532**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		533
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.138,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28B

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **534**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		535
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 8,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 536	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		536
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,60

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via della Vigna.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.105,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 535, 537

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **537**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T: 5,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 536

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 30

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **538**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		539
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 30	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 236,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		540
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 34	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 259,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 34

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **541**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza: m 0,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Punti diffusi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 356,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		542
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.329,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		543
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 40A	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 42A

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **544**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		545
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 682,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		546
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 14,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare. La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento a causa dell'interferenza con il passo carraio, non computato in quanto la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico (rif. scheda 547).

Costo stimato
€ 3.982,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **547**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 3,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso spostamento del cestino e del palo della segnaletica in area esterna ai percorsi pedonali.

Costo stimato: **€ 1.885,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 52

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **548**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		549
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Punti diffusi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.875,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		550
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante sostituzione degli inserti nella pavimentazione che costituiscono la segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 551.

Costo stimato
€ 1.750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		551
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 5,20
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa nuova pavimentazione in asfato. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 5.288,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 78

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **552**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		553
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.517,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		554
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare in fase di progetto la migliore posizione per la rampa in relazione all'area privata aperta al pubblico a sinistra nella foto. Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.512,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 555	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		555
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 554

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		556
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato
€ 8.168,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		557
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 32,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato
€ 2.720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 98B

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **558**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **559**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 604,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **560**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,20

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		561
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante sostituzione degli inserti nella pavimentazione che costituiscono la segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 562.

Costo stimato
€ 3.062,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		562
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa nuova pavimentazione in asfato. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 7.157,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		563
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 90,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 144

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **564**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **565**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.612,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 150

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **566**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 154

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **567**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		568
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		569
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		570
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 26,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato
€ 2.210,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **571**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante sostituzione degli inserti nella pavimentazione che costituiscono la segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 572.

Costo stimato: **€ 2.625,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **572**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,70

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 6.496,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		573
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.137,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **574**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 89

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **575**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 683,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 89

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **576**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		577
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 89	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 57,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 24.139,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **578**

RILIEVO

Criticita': 6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Tinteggiatura dell'elemento in colore a contrasto cromatico rispetto al contesto.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 45,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **579**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 504,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **580**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		581
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.04_Dislivello longitudinale modesto tra percorso ed area pedonale adiacente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di elemento di arredo urbano, quale fioriera, panchina o transenna, lungo il margine del dislivello longitudinale con funzione di delimitazione del percorso. Larghezza libera del percorso min. 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **582**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		583
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Parti con fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		584
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 789,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **585**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso spostamento del palo della segnaletica in area esterna ai percorsi pedonali.

Costo stimato: **€ 1.685,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZZANO, via

Livello:

Scheda: **586**

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebrata intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In sostituzione di 2 stalli ordinari. Realizzare il collegamento al percorso pedonale pavimentando parte dell'aiuola.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.330,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		587
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 100 m. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 18.150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 589, 590, 593, 594, 596	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		588
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 3	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		589
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 3A	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,10
Larghezza	m 0,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa non necessaria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 587	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **590**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 0,56

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 587

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		591
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 3

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 585,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		592
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 190

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **593**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 587

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **594**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 35,00

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 587

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **595**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 17A

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **596**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 587

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: 597

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **598**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare, da progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 3.202,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		599
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		600
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 215,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **601**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		602
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,45
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica un modesto spostamento dei due attraversamenti. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 5.930,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 603, 604	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		603
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,60
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 602	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **604**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 602

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **605**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 52 m.

Costo stimato: **€ 16.359,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 606, 607

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 21

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **606**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 605

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **607**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 605

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		608
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 37	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **609**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 45

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **610**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 47

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **611**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		612
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 49	
Denominazione: CUSSIGNACCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 506,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 53

Denominazione: CUSSIGNACCO, via

Livello:

Scheda: **613**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **614**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		615
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.03_Segnaletica tattilo-plantare per intercettazione servizio non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "attenzione servizio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		616
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.060,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		617
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **618**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 433,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		619
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		620
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'

Lunghezza: m 260,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 3.500,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **621**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **622**

RILIEVO

Criticita': 9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive

Si suggerisce di verificare le condizioni generali dei parcheggi a pettine lungo il lato opposto della via, non oggetto di PEBA.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		623
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Parcheggi su via Foscolo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebrata intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In sostituzione di 2 stalli ordinari.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		624
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **625**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **626**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Foscolo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.421,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 627
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DANTE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		628
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 935,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		629
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	20
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Mattonelle sconnesse in diversi punti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		630
Localizzazione: Capoluogo	3	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,80
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		631
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.226,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		632
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 5	
Denominazione: DANTE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		633
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per lunghezza >8 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 634.

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		634
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in cls, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 7.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		635
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 5	
Denominazione: DANTE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		636
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 3,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 122,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		637
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 3,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 853,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **638**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita': 15

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Mattonelle sconnesse in diversi punti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		639
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		640
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 7,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **641**

RILIEVO

Criticita': 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		642
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 16,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		643
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 47,00
Larghezza	m 5,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 1,5 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato
€ 20.656,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		644
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		645
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 648	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		646
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 11,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 648	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		647
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 648	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		648
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso via Dante. Compresa eliminazione att. esistente. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 11.575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 645, 646, 647, 649	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		649
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostare l'attraversamento a nord, a sinistra dell'albero visibile nella foto, per preservare l'albero stesso.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 648

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DANTE, via

Livello:

Scheda: **650**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante ampliamento del percorso esistente, in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità delle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 3%, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale con la zebratura a sinistra. Considerare anche la scheda 648.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 423,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		651
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebrata intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In sostituzione di 2 stalli ordinari.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		652
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		653
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 654	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		654
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 947,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 653	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		655
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DANTE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 675,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **656**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 947,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 657

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **657**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 656

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **658**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 661

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **659**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 7,2 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 661

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **660**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 661

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **661**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione del margine arrotondato, delimitazione dell'area carrabile mediante aiuola o transenna, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Interventi su entrambi i lati.

Costo stimato: **€ 6.220,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 658, 659, 660, 662, 663

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **662**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione del margine arrotondato, delimitazione dell'area carrabile mediante aiuola o transenna, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 661

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **663**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 661

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **664**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 665.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		665
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,50

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 8.952,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		666
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 93,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 130 m.

Costo stimato
€ 22.506,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 667, 670	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **667**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 3,30

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 666

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		668
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola che separa il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 625,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 15

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **669**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **670**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 666

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		671
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 139,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **672**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 14,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.275,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 673
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 262,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **674**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza: m 2,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 4,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 15.470,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **675**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Il ribassamento del marciapiede non è utile vista la presenza di segnaletica orizzontale per parcheggio davanti al cancello. Gradini non ortogonali al percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 3.320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **676**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.410,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		677
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		678
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.165,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		679
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 168,00
Larghezza	m 2,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 43.705,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 684	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **680**

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **681**

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebrata intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In sostituzione di 2 stalli ordinari.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.330,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **682**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 24

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **683**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		684
Localizzazione: Capoluogo	30	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 3,25
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 679	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		685
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 6,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		686
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampe di raccordo da rialzare su entrambi i lati.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, rimozione della segnaletica tattilo-plantare e ricostruzione dell'area di cambio di direzione con caratteristiche come da abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 687. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali. Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta.

Costo stimato
€ 8.051,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		687
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIUSTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.412,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 42

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **688**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		689
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 120,00
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 30.492,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 46

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **690**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **691**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		692
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 50	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola che separa il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		693
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CARDUCCI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato
€ 85,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CARDUCCI, via

Livello:

Scheda: **694**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **695**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.125,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **696**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 885,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		697
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 6,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 468,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **698**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 6,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.755,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **699**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Soluzione alternativa a quella prevista alla scheda 700.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **700**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 9,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche pavimentazione sconnessa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 703

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		701
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 703

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **702**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		703
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

Costo stimato
€ 9.280,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 700, 701, 704, 705	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **704**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 703

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **705**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 7,4 %

Pend. T: 7,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare, in fase di progettazione e previo rilievo, la modalità di raccordo alla quota dell'atraversamento posto sul lato opposto dell'aiuola (rif. scheda 708).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 703

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **706**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 7,7 %

Pend. T: 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare, in fase di progettazione e previo rilievo, la modalità di raccordo alla quota dell'atraversamento posto sul lato opposto dell'aiuola (rif. scheda 703).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 708

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **707**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 708

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **708**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento non allineato al marciapiede.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

Costo stimato: **€ 9.040,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 706, 707, 709, 710

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **709**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 708

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **710**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 8,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo irregolare (curvo).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 708

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		711
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **712**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza: m 4,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.280,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		713
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 117	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		714
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 111

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **715**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 105

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **716**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		717
Localizzazione: Capoluogo	93	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 7,8 %	Pend. T 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in lastre di pietra, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 721	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		718
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 93	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 721

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		719
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 93	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 721 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		720
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 721

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **721**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione proposta deve essere valutata anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 13.820,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 717, 718, 719, 720, 782, 783

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		722
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 89	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 390,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 89

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **723**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.520,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		724
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 65	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.890,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **725**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		726
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 63	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.263,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 59

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **727**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **728**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Passo carraio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.071,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 57A

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **729**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 57A

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **730**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		731
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 55	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,86

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Riduzione della larghezza della rampa.

Costo stimato
€ 747,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		732
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 175,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **733**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 51A

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **734**

RILIEVO

Criticita'
6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 710,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		735
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 49	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		736
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 47	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		737
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.754,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 41C

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **738**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 10,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

La posizione dell'attraversamento deve essere modificata come indicato alle schede 917 e seguenti. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 5.737,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 741

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 41C

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **739**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

La posizione dell'attraversamento deve essere modificata come indicato alle schede 917 e seguenti. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 741

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		740
Localizzazione: Capoluogo	41C	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradino mediante ricostruzione, in lastre di pietra, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 741	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		741
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La posizione dell'attraversamento deve essere modificata come indicato alle schede 917 e seguenti. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 7.511,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 738, 739, 740	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		742
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1: 743 (segnaletica orizzontale)	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		743
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
La posizione dell'attraversamento deve essere modificata come indicato alle schede 917 e seguenti. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.732,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 742	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 39C

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **744**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 175,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **745**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		746
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 37	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.980,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37A

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **747**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante installazione di transenne di protezione realizzate in profilo tubolare metallico a sezione arrotondata, finitura ad alta visibilità. Altezza 90-100 cm, fascia a 30 cm, larghezza in relazione alla dimensione dell'ostacolo e comunque tale da mantenere larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 830,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		748
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.796,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		749
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale e ricostruzione dell'area di cambio di direzione in primo piano nella foto con caratteristiche come da abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 750. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali. Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta.

Costo stimato
€ 4.468,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GIUSTI, via

Livello:

Scheda: **750**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,60

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 5.137,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		751
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIUSTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.495,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		752
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIUSTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 772,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		753
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIUSTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		754
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIUSTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 30,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GIUSTI, via

Livello:

Scheda: **755**

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.344,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GIUSTI, via

Livello:

Scheda: **756**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via della Rosta.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in cls, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 6.680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GIUSTI, via

Livello:

Scheda: **757**

RILIEVO

Criticita': 4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 10,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.344,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		758
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIUSTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.352,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GIUSTI, via

Livello:

Scheda: **759**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 11,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa in cubetti di porfido.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 761

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **760**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 761. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		761
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in lastre di pietra conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresi rifacimento del margine su lato est e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato
€ 12.485,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 759, 762	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		762
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'	
Lunghezza	m 3,20
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls pietra, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 761	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **763**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza: m 3,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 11.720,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		764
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 29A	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 29

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **765**

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Accesso solo pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 830,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		766
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 29	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 29

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **767**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 4.950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **768**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **769**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		770
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.121,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 21B

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **771**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		772
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 21	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.079,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		773
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 17	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 3,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.024,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		774
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 11

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **775**

RILIEVO

Criticita'
6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **776**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 193

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **777**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza: m 3,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 9.407,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **778**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 158,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		779
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 1	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **780**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 781

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **781**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 935,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 780, 782, 783

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **782**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 721

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		783
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 6,5

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradino mediante ricostruzione, in lastre di pietra, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 721

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **784**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive: Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 1.098,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **785**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		786
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 788	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **787**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive: In alternativa, spostare l'attraversamento all'interno della via (a sinistra nella foto).

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **788**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.140,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 786

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		789
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		790
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **791**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **792**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.105,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **793**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **794**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **795**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		796
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 3	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 263,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **797**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Contabilizzato per entrambi i margini dell'attraversamento. Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 1.360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **798**

RILIEVO

Criticita': 6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita': 2

Lunghezza: m 18,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interferenza con i pilastri su entrambi i margini dell'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa cancellazione della segnaletica esistente. Realizzare la nuova segnaletica allineata alle rampe di cui alle schede 799 e 800.

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **799**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.640,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **800**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T: 10,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.640,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		801
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.466,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		802
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
L'attraversamento ciclabile raccorda due percorsi pedonali (marciapiedi a sinistra e percorso sterrato a destra).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		803
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 14,6 %	Pend. T 14,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la realizzazione delle rampe all'esterno dell'area privata, con eventuale allargamento del marciapiedi e posa di transenne di protezione verso l'edificio.

Costo stimato
€ 2.860,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 804	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **804**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 803

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		805
Localizzazione: Capoluogo	7	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		806
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 320,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **807**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **808**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di ghiaia su segnaletica tattilo plantare.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **809**

RILIEVO

Criticita': 2.06_Percorso sterrato

Quantita':

Lunghezza: m 29,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **810**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **811**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		812
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ANNUNZIO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **813**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 7,2 %

Pend. T: 3,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche privo di collegamento al marciapiede.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in cls con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 810,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **814**

RILIEVO

Criticita': 1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **815**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **816**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La segnaletica tatilo-plantare deve ricadere anche in area privata aperta al pubblico. Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		817
Localizzazione: Capoluogo	133	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati. Si suggerisce di far valutare al privato la possibiltà di rendere accessibile l'immobile senza occupare l'area aperta al pubblico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 745,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		818
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.824,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		819
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 827	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **820**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 827

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **821**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L: 7,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato al percorso pedonale, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 827

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **822**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 827

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **823**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **824**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **825**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare l'attraversamento pedonale ortogonale al marciapiedi.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 827

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **826**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **827**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L: 13,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato al percorso pedonale, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
In calcestruzzo architettonico.

Costo stimato: **€ 5.880,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 819, 820, 821, 822, 825

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **828**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 131

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **829**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Evitare pilastro con segnaletica tattilo plantare.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 131

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **830**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		831
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 131	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		832
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		833
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la presenza di radici.

Costo stimato
€ 1.172,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 834
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 131	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		835
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 131

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **836**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Evitare pilastro con segnaletica tattilo plantare.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **837**

RILIEVO

Criticita': 1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **838**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **839**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Definire in fase progettuale da dove dare inizio all'allargamento progressivo del marciapiedi.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 840

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **840**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Base del palo sporgente.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 10 m.

Costo stimato: **€ 6.120,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 839

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		841
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via del Pozzo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare l'attraversamento all'interno di via del Pozzo per risolvere le criticità presenti sull'altro margine dell'attraversamento (rif. 846). Compresa ricostruzione del percorso in piano.

Costo stimato
€ 3.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 843	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		842
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 352,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **843**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 841

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **844**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare l'attraversamento all'interno di via del Pozzo (rif. scheda 841).

Costo stimato: **€ 2.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **845**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		846
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'		
Lunghezza	m 2,00	
Larghezza	m 3,60	
Altezza/Dislivello		
Pend. L	8,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pavimentazione con sconnessioni e rotture.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare l'attraversamento all'interno di via del Pozzo. Compresa ricostruzione del percorso in piano. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali contenuti nell'abaco.

Costo stimato
€ 3.928,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 847	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		847
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,60
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 846	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **848**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: Su nuova posizione (rif. scheda 846).

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		849
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza m 1,50

Larghezza m 3,60

Altezza/Dislivello

Pend. L 10,5 % | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.512,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		850
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 26
Pend. L 17,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Due rampe con interposto gradino da 2,5 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare le rampe in area pubblica.

Costo stimato
€ 3.525,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **851**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		852
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 18,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.572,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **853**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 854
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		855
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresi tattilo-plantare e rettifica del margine arrotondato nel tratto antistante l'attraversamento. La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento in primo piano nella foto verso l'interno della via.

Costo stimato
€ 2.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	856

Localizzazione	Civico
Capoluogo	

Denominazione	Livello
UNGHERIA, viale	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **857**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 121A

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **858**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 121A

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **859**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		860
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,80
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 632,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **861**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		862
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza m 6,00

Larghezza m 2,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.896,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **863**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **864**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **865**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		866
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		867
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 23,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.566,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **868**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		869
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in cls, e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 870	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **870**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 2.772,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 869, 871

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **871**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 9

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 870

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **872**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **873**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive: Solo posa di segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **874**

RILIEVO

Criticita'
7.03_Segnaletica tattilo-plantare per intercettazione servizio non presente

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **875**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **876**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **877**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		878
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Relativo ad entrambi gli attraversamenti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
In fase progettuale studiare la soluzione considerando la presenza dell'edicola. Considerate le condizioni di contesto, l'attraversamento sullo sfondo nella foto deve essere allontanato dall'intersezione stradale. (rif. scheda 881 e seguenti).

Costo stimato
€ 3.528,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 879	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **879**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 878

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **880**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.015,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **881**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le condizioni di contesto, l'attraversamento deve essere allontanato dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		882
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **883**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **884**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita': 2

Lunghezza: m 2,80

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Adeguare la posizione dell'isola pedonale in base alla nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 878 e 881).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **885**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in cls, e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'isola pedonale in base alla nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 878 e 881).

Costo stimato: **€ 767,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **886**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive: Adeguare la posizione dell'isola pedonale in base alla nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 878 e 881).

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **887**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive
In fase di progettazione valutare lo spostamento dell'attraversamento (segnaletica orizzontale, segnaletica tattilo-plantare, isola pedonale, ecc) con riferimento alla scheda 878 e 881.

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **888**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **889**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 893

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **890**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **891**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		892
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 893	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **893**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L:

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Relativo ad entrambi gli attraversamenti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione e la dimensione dell'area in piano in base alla nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 878 e 881).

Costo stimato: **€ 3.528,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 889, 892

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **894**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **895**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		896
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 897

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **897**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.105,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 896

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **898**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		899
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		900
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **901**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 6,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 983

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		902
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 983	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 903
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **904**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		905
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 905.

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **906**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione (in particolare la posizione delle rampe) deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Compresa isola pedonale.

Costo stimato: **€ 10.734,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		907
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZOLETTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 95,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Il parcheggio è collegato al percorso attraverso l'attraversamento (davanti all'edicola): la soluzione potrebbe valutare di ribassare la parte di marciapiedi adiacente al parcheggio. Valutare l'impiego di pietra per il solo tratto verso via Aquileia.

Costo stimato
€ 22.990,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZOLETTI, via

Livello:

Scheda: **908**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 25/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **909**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L: 10,0 %

Pend. T: 10,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione prevede che, considerate le condizioni di contesto (presenza di attività ricettiva), l'attraversamento debba essere allontanato dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 1.160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 911, 912

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		910
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in lastre di pietra conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione prevede che, considerate le condizioni di contesto (presenza di attività ricettiva), l'attraversamento debba essere allontanato dall'intersezione stradale.

Costo stimato
€ 8.798,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 916	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **911**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 909

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **912**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 909

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **913**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **914**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 915

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **915**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,60

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 8,0 %

Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione prevede che, considerate le condizioni di contesto (presenza di attività ricettiva), l'attraversamento debba essere allontanato dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 2.390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 514

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **916**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione prevede che, considerate le condizioni di contesto (presenza di attività ricettiva), l'attraversamento debba essere allontanato dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 910

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 40

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **917**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione prevede che, considerate le condizioni di contesto (presenza di attività ricettiva), l'attraversamento debba essere allontanato dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 4.688,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 918

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		918
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 40	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L: 9,0 %

Pend. T: 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Perimetro rampa non percepibile. la presenza di tavolini induce a spostarsi verso il margine del marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 917	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		919
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 40	
Denominazione: AQUILEIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 11,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le condizioni di contesto, l'attraversamento deve essere allontanato dall'intersezione stradale e dall'attività ricettiva (rif. scheda 917).

Costo stimato
€ 1.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 971	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		920
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		921
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.292,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **922**

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico, adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione anche a persona in sedia a ruote.



Eventuali indicazioni esecutive
Si suggerisce la sostituzione delle panchine con altre aventi seduta ergonomica e braccioli.

Costo stimato: **€ 672,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		923
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **924**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole



Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		925
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		926
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **927**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		928
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 51	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **929**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza: m 37,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		930
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		931
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 75 m.

Costo stimato
€ 18.150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 942, 945	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **932**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **933**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **934**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **935**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **936**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **937**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		938
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		939
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **940**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **941**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		942
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:
Nota 2:
Priorità BASSA
Criticità risolta in: 931
Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto
Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		943
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 935,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **944**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **945**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 931

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		946
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		947
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 640,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **948**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 3,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		949
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 951

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		950
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 951	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **951**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.926,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 949, 950, 952, 954, 956, 957

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **952**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della rampa, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 951

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **953**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **954**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 951

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		955
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza m 14,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.572,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		956
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 951

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		957
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del gradino, realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in asfalto, e ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi con margine allineato all'attraversamento, previa eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, raccordato a raso, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con p. <7% (se possibile). Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 951	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		958
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		959
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa realizzazione di rampa per raccordare le due quote del percorso (rif. scheda 951).

Costo stimato
€ 3.247,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		960
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 882,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 962	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		961
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		962
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 960

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **963**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 964
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita': 2	
Lunghezza: m 3,00	
Larghezza:	
Altezza/Dislivello: cm 4	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 318,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **965**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		966
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
L'area di sosta presenta pendenza longitudinale ha pendenze "a dorso di mulo".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 822,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **967**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 968

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		968
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L: 8,1 %	Pend. T: 8,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.969,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 967	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		969
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **970**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 40

Denominazione: AQUILEIA, via

Livello:

Scheda: **971**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 919

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **972**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 974

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **973**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 947

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **974**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 50,00

Larghezza: m 0,98

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 110 m. Compresa rampa di raccordo all'attraversamento ed al percorso a raso (scheda 959).

Costo stimato: **€ 22.845,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 972, 973, 975, 976

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **975**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 73,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 974

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		976
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 52,00
Larghezza	m 3,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 1,5 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 974	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		977
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **978**

RILIEVO

Criticita': 3.03_Dislivello raccordato solo da gradini

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 25

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa o di serie di rampe con struttura in cls e pavimentazione in pietra con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm , area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.190,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		979
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		980
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		981
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: UNGHERIA, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area soggetto al transito di mezzi privati.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: UNGHERIA, viale

Livello:

Scheda: **982**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.125,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **983**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 73,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 96 m.

Costo stimato: **€ 25.555,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 901, 902, 984, 986

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **984**

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza: m 5,40

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 983

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **985**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13A

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **986**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 983

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		987
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: LARGA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Manzini.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.787,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		988
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LARGA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 80,00
Larghezza	m 2,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 25.652,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		989
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LARGA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Residuo di paletto in metallo sporgente dalla pavimentazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo o che sporge dalla pavimentazione, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **990**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 900,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		991
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LARGA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale non allineata alle rampe.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
Allontanare dall'intersezione stradale. Compresa cancellazione della segnaletica orizzontale e ricostruzione del marciapiedi in corrispondenza delle rampe non più necessarie.

Costo stimato
€ 6.780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: da 992 a 997	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **992**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 991

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **993**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 991

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		994
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 37	
Denominazione: LARGA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 991	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 54

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **995**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 991

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 54

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **996**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 991

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	997

Localizzazione	Civico
Capoluogo	54

Denominazione	Livello
LARGA, via	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 17,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 991	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		998
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LARGA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 53,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.826,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 999, 1000, 1001	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LARGA, via

Livello:

Scheda: **999**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 998

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1000
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 48	
Denominazione: LARGA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 14,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 998	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1001
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LARGA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 998	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1002
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LARGA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1003
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,0 %	Pend. T 12,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso l'interno di via Ronchi. Compresa l'eliminazione att. esistente. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 3.892,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1005	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1004**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1005**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1003

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1006
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1007**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1008**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1009

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1009**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta. Considerate le condizioni di contesto, l'attraversamento deve essere allontanato dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 5.187,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1008, 1012

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1010
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1011**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1012**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1009

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1013
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1014
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 1	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta.

Costo stimato
€ 4.834,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1015
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1016
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 72,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.553,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1017**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1018
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1019**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1020**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1021
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 467,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1022**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1023**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Caditoia non a raso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1024**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1025
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1026**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 647,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1027
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1028**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1029**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1030
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1031**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1032**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1033
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 32	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1034**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1035**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 18,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 1.530,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1036
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 62 m.

Costo stimato
€ 15.004,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1038, 1039	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1037**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1038
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1036	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1039**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 48,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1036

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1040**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ALFIERI, via

Livello:

Scheda: **1041**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1042
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento in posizione non adeguata per non vedenti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto o di uso (presenza di altro attraversamento a breve distanza con condizioni generali di maggior sicurezza) si ritiene di non adeguare l'attraversamento per renderlo utilizzabile a persone con disabilità visiva.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1043**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 375,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1044
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1045
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 495,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1046**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1047
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 23,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.535,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1048
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'	4
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1049**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.275,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1050
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1051
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 31	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.356,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1052**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento in posizione non adeguata per persone non vedenti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1053
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1054**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 21,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.785,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1055
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 25A	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1056
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende gli attraversamenti pedonali.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 610,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1057
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 25A	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo o che sporge dalla pavimentazione, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive:

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 25

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1058**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1059
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.275,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1060
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale non allineata al percorso pedonale ma alla ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate su tale attraversamento dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento stesso.

Costo stimato
€ 275,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1061**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1062
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 159,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1063**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1064**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1065
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1066
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: 1067

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 220,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Si segnala che la larghezza del percorso risulta inferiore ai minimi prescritti dal D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992 e che la ciclabile viene utilizzata come bidirezionale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (simboli, in bicomponente) per la riconoscibilità della destinazione del percorso nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Identificazione percorso pedonale e pista ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 220,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1068**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 56,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.520,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1069**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1070
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 0,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 188,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1071**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1072
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 15,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1073**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione di rampa carrabile in cls nello spazio delimitato dalle aiuole esistenti lungo la carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.288,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1074**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 14,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.190,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1075**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 723,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1076
Localizzazione: Capoluogo	13	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1077
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 270,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1078
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 29,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1079**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.233,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1080**

RILIEVO

Criticita': 6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1081
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 70,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato
€ 5.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1082**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1083**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1084**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1085**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1086**

RILIEVO

Criticita': 2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1087**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende la fermata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1088**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1089
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1090
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende l'attraversamento pedonale.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include: 1098

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1091
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1092**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1093**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1094**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale non allineata al percorso pedonale ma alla ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate su tale attraversamento dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento stesso.

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1095
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1096
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Ciglio strada con sconnessione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1097
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 663,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1098**

RILIEVO

Criticita': 1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende l'attraversamento pedonale.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1090

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1099**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1100

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1100
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1099	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1101
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1102**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza e con sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1103**

RILIEVO

Criticita’: 14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l’approccio e l’uso

Quantita’: 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area verde “Vittime di Marcinelle”.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico, adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione anche a persona in sedia a ruote.



Eventuali indicazioni esecutive
Si suggerisce la sostituzione delle panchine con altre aventi seduta ergonomica e braccioli.

Costo stimato: **€ 2.016,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XXIII MARZO 1848, viale

Livello:

Scheda: **1104**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1105
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita': 7

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 772,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1106
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 638,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1107
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1108
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale non allineata al percorso pedonale ma alla ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate su tale attraversamento dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento stesso.

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1109
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza m 12,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.572,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1110
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1111
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1112**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1113
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende l'attraversamento pedonale.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1114**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 45,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1115
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 240,00
Larghezza	m 2,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media. Si segnala che la larghezza del percorso risulta non conforme al D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992 e che la ciclabile viene utilizzata come bidirezionale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (simboli, in bicomponente) per la riconoscibilità della destinazione del percorso nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Identificazione percorso pedonale e pista ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 260,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1116
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1118	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1117
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1118
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.320,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1116	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1119**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1120
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1121**

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 188,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 157

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1122**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T: 11,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.644,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1123**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 18,00

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
In corrispondenza del civico 155 pendenza trasversale del 19%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1124
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 143	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 413,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 141

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1125**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 413,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1126
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1127
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 135

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1128**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche essenze con spine.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1129
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 0,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1130**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 11,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione di rampa carrabile in cls nello spazio delimitato dalle aiuole esistenti lungo la carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Rifacimento dell'intero tratto di circa 27 m, con larghezza pari a 3 m.

Costo stimato: **€ 23.733,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1131, 1134

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1131**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 13,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1130

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1132
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1133**

RILIEVO

Criticita': 9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 121

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1134**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 12,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione di rampa carrabile in cls nello spazio delimitato dalle aiuole esistenti lungo la carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1130

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1135
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'	
Lunghezza	m 2,80
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 115

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1136**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1137**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 630,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 113

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1138**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 7.032,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1139**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1140. Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1140
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ALFIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in cls, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1141**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1142.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1142
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rampe solo sul lato in primo piano nella foto.

Costo stimato
€ 3.265,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1143
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.027,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1144
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
La pista ciclabile separa la banchina dal percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Ampliamento della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Ampliare verso la ciclabile, comprese rampe di raccordo e segnaletica di interruzione pista ciclabile. Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 2.925,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1145
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,30
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 12,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1146
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1147
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per lunghezza >8 m e direzione obliqua.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1148.

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1148
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rampe solo sul lato in secondo piano nella foto. Compreso prolungamento dell'area antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 4.490,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1149
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 100,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1150**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 190,00

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media. Si segnala che la larghezza del percorso risulta non conforme al D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992 e che la ciclabile viene utilizzata come bidirezionale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (simboli, in bicomponente) per la riconoscibilità della destinazione del percorso nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Identificazione percorso pedonale e pista ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 220,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1151
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.100,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 111

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1152**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1153**

RILIEVO

Criticita': 6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1154**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 723,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1155
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1156**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1157
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1158
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 8,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.alc.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1159	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1159**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1158

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1160
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 103	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1161
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.977,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 101

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1162**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 97

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1163**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1164**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Braida Bassi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e l'ampliamento dell'area antistante l'attraversamento, consegnaletica da progettare considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 3.527,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1165

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1165**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1164

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1166
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 753,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1167**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.854,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1168, 1169

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1168
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1167	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1169**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1167

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 77

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1170**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 77

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1171**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1172
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1173**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1174**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1175**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1176
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.765,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1177
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1178**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1179
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 808,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1180
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza m 13,00

Larghezza m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1181
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'	
Lunghezza	m 1,60
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1182
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 41	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 13 m.

Costo stimato
€ 3.562,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1183	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1183**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1182

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1184
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 41	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1185
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 41	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali. Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 1.755,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1186**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Chinotto. Segnaletica orizzontale non allineata al percorso pedonale ma alla ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 167,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1187
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1188
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1189
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 50,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1190**

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 240,00

Larghezza: m 2,90

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media. Si segnala che la larghezza del percorso risulta non conforme al D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992 e che la ciclabile viene utilizzata come bidirezionale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (simboli, in bicomponente) per la riconoscibilità della destinazione del percorso nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Identificazione percorso pedonale e pista ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 260,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1191
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1192
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1193**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1194
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.380,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 69

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1195**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,25

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1196
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1197**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1198
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1199
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1200
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.765,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1201**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1202**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1203
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 1204

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1204**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 50,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 9.075,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1203

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1205**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1206**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1207**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza: m 17,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende la fermata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1208
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1209**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1210
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1211**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1212**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1213
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 11,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 977,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1214
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 17,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.312,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1215
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 11,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 997,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1216**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1217
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale 5%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm, inclusa l'aiuola. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.110,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1218
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1219
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 807,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1220**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende l'attraversamento pedonale e la fermata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1221
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza: m 20,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1222
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 188,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1223
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 3.696,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1224
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 638,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1225
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1226
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1227**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione del bordo sconnessa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1228
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 175,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.087,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1229**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 175,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media. Si segnala che la larghezza del percorso risulta non conforme al D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992 in quanto la ciclabile viene utilizzata come bidirezionale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (simboli, in bicomponente) per la riconoscibilità della destinazione del percorso nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Identificazione percorso pedonale e pista ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 180,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1230
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 43	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1231
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1232
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1233
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1234
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.765,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1235
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1236
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1237
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1238**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 43

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1239**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1240
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 16,50
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1241
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 42,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1242**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1243
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 3,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.886,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1244
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 21,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.785,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1245
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 46,00

Larghezza: m 2,25

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.105,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1246**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1247
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 441,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1248**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1249**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1250**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1251**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 46

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1252**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1253
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente in corrispondenza dell'attraversamento o del passo carraio per ridurre quanto più possibile il varco tra percorso pedonale e carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.062,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1254
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'	
Lunghezza	m 4,70
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 587,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1255
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.080,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1256
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 39	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del percorso, in materiale analogo all'esistente e previa risagomatura del piano di posa, in cls, al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1,5%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.426,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	1257

Localizzazione	Civico
Capoluogo	35
Denominazione	**Livello**
TRIESTE, viale	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire in fase progettuale la soluzione migliore considerando le quote effettive e la presenza della pista ciclabile.

Costo stimato
€ 4.158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1258
Localizzazione: Capoluogo	33	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.158,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1259
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 23	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 165,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1260
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende la fermata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1261**

RILIEVO

Criticita': 10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1262
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 165,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 43

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1263**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per segnalazione attraversamento pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1264
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 15

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1265**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1266
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRIESTE, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 26,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.676,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRIESTE, viale

Livello:

Scheda: **1267**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 28,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 2.465,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1268
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CANEVA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la sostituzione del marciapiedi con percorso a raso opportunamente protetto dalla carreggiata.

Costo stimato
€ 16.940,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1269, 1270	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1269
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CANEVA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 7

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1268 | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1270**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1268

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1271**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1272
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18A	
Denominazione: CANEVA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1273**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive:

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1274

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1274**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento di via Bersaglio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
valutare l'occupazione di parte dellacarreggiata stante la presenza di parcheggi (fuori campo). Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1273

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1275**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,87
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1276
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 967,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 1277	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1277
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1: 1276 (segnaletica orizzontale)	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1278
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1279
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.179,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1280
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1281**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 38,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la sostituzione del marciapiedi con percorso a raso opportunamente protetto dalla carreggiata. Rifacimento dell'intero tratto di circa 50 m.

Costo stimato: **€ 12.100,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1282

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1282
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1281	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1283
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'	3
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.165,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1284**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1285

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1285
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CANEVA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 7.240,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1284, 1286, 1287	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1286**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1285

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1287**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1285

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1288
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANEVA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1289
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANEVA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1290**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 18,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.530,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1291
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CANEVA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 115,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 67.390,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1292**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori".

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1293
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANEVA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Allontanare l'attraversamento dall'intersezione tra i percorsi per evitare le interferenze tra le pendenze. Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato
€ 2.945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1294
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANEVA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1295
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANEVA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANEVA, via

Livello:

Scheda: **1296**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1297**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.312,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1298, 1299

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1298
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 19	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1297	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1299**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1297

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1300
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1301
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 25,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1302**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1303
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 19A	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 14,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.190,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19A

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1304**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1305
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 72	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1306
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.184,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1307
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19B

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1308**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.312,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1309

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19B

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1309**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1308

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1310
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1311**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco. Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1312
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'

Lunghezza: m 52,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 17

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1313**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1314
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1315
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Attraversamento su via Chinotto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1316
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale. Attraversamento su via Chinotto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1317
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Attraversamento su via Chinotto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1318
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1319
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1320
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 158,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1321
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.544,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1322
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica tattilo-plantare per evitare l'interferenza con il chiusino.

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1323**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1324**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1325**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1326**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 240,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1327
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 120 m.

Costo stimato
€ 7.357,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1328, 1330, 1331, 1332	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		
Localizzazione: Capoluogo	16A	1328
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1327	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1329
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.110,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1330**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 51,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1327

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1331
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.04_Dislivello longitudinale modesto tra percorso ed area pedonale adiacente

Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di uno dei due marciapiedi affiancati e suo allargamento per ottenere un'unica superficie complanare, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min intero percorso 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1327 | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1332
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1327	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1333**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1334
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1335
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 3	
Denominazione: PETRARCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: PETRARCA, via

Livello:

Scheda: **1336**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRENTO, via

Livello:

Scheda: **1337**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 16.800,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1338
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRENTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1339
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRENTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRENTO, via

Livello:

Scheda: **1340**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 455,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1341
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRENTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRENTO, via

Livello:

Scheda: **1342**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRENTO, via

Livello:

Scheda: **1343**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1345.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1344
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRENTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1345
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TRENTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,80
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità, anche per verificare ulteriori azioni per ridurne la lunghezza (isola pedonale o allargamento margine marciapiedi).

Costo stimato
€ 6.756,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1346
Localizzazione: Capoluogo	13	
Denominazione: TRENTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.984,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TRENTO, via

Livello:

Scheda: **1347**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1348**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 50,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Si segnala che la larghezza del percorso risulta non conforme al D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992 e che la ciclabile viene utilizzata come bidirezionale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (simboli, in bicomponente) per la riconoscibilità della destinazione del percorso nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Identificazione percorso pedonale e pista ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 60,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1349**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.696,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1350**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 60,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.100,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1351
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1352**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 188

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1353**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 38,50

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 21.949,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 1354, 1356

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1354**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 12,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1353

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1355**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1356
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 12,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1353	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1357**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1358
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1359**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1360

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1360**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1359

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1361**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1362.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1362**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al P. della Mobilità.

Costo stimato: **€ 7.985,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1363
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.744,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1364**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1365.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1365**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al P.della Mobilità.

Costo stimato: **€ 8.630,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1366
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.442,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1367**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 3,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 32.160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1368**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per interruzione del percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 553,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1369**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1370**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Creazione di guida artificiale per deviare della guida naturale non utilizzabile a causa dell'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021