Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2741**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2742
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 664,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2743**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2744
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 175,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2745
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 863,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 52

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2746**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2747
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 50A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 50

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2748**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di inserto in vetrocemento con bordi non a raso e formelle sdrucciolevoli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.000,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 48

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2749**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2750**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,75

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 10,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 2.441,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2751

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2751
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2750

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 42A

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2752**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 36

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2753**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 34

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2754**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2755
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,20
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T 11,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.092,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2756
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 32A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.367,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2757**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T: 12,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interferenza tra passo carraio ed attraversamento pedonale che presenta, tra l'altro, un gradino dal lato opposto (rif. scheda 2793).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2758
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2793 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2759
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2760
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Segnaletica orizzontale in scheda 2793.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2793 (parziale)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2761**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2793

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2762
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T 13,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile. Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 2.856,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2763	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2763
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 2762	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2764
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2765**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2766**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.725,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2767
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 659,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2768**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Sostegni metallici per espositori.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2769**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2770**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2771**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8A

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2772**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2773**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 7.101,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2774

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2774
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 27,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cordolo perimetrale inclinato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione dei cordoli deteriorati con altri analoghi per materiale e dimensioni a quelli esistenti, con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 2773

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2775**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2776
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	1,5 %
Pend. T	5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 5.317,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2777**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2778
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,70
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 420,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2779
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 3	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,40
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 591,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2780
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 12,50
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 7.237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2781
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2782**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2783
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 20,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato
€ 1.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2784
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 10.771,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 2785
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2786
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2787**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione sdrucciolevole per usura della pietra.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 12.562,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9B

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2788**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2789
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 2,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione sdrucciolevole per usura della pietra.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 14.170,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2790**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 6

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 15A

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2791**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 11A

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2792**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2793).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2793
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 11A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dal lato opposto l'attraversamento termina su un passo carrabile (rif. scheda 2757).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 4.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2758, 2760, 2761, 2796	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 11A

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2794**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Paletto con catenella.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2793).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2795
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2793).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2796
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 11A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2793

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2797**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.415,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 2798

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2798
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Segnaletica orizzontale in scheda 2979.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2797 (parte)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2799
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 2800

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2800
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in materiale analogo all'esistente, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2799	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2801**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2802**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 585,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2803
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DA UDINE, via Giovanni	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 1,5 %	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 2.663,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2804**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2805
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DA UDINE, via Giovanni	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 156,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2806**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2807
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DA UDINE, via Giovanni	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2808**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 0,79

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2809

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2809
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DA UDINE, via Giovanni	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 115,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 50.542,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2808, 2810, 2811, 2813, 2814	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2810**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza: m 57,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, eventuali giunti inferiori a 5 mm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2809

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2811
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 19	
Denominazione: DA UDINE, via Giovanni	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,80
Larghezza	m 0,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2809	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2812**

RILIEVO

Criticita': 6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 177

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 23

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2813**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,10

Larghezza: m 0,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2809

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2814**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita': 4

Lunghezza: m 27,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di inserti in vetrocemento con bordi non a raso e formelle sdrucciolevoli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, eventuali giunti inferiori a 5 mm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2809

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2815**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 295,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DA UDINE, via Giovanni

Livello:

Scheda: **2816**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2817
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DA UDINE, via Giovanni	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto composto da due fasce parallele in pietra mediante rimozione localizzata degli elementi discontinui e posa, su piano non cedevole, di lastre in pietra con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, giunti inferiori a 5 mm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza fasce min 30 cm con spazio interposto max 30 cm, con allargamenti come da DM236/89.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerata la ridotta larghezza del percorso deve essere valutata con la competente Soprintendenza la soluzione più idonea al completamento del percorso accessibile.

Costo stimato
€ 1.052,00

Nota 1:	Nota 2: Bene culturale	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2818
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 130,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.580,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2819**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 5.493,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2820
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 19A	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 380,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 21

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2821**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 21

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2822**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 0,30

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2823

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2823
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 23	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 0,40
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 2822	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2824**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2825**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 33

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2826**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2827

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 33

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2827**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 0,30

Larghezza: m 0,77

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2826

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2828
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 50,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 21.975,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2829
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2830**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2831
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 190

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2832
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2833
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2834**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2835
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 28	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2836

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2836
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 28	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 10,9 %	Pend. T 10,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la sostituzione della segnaletica tattilo plantare. Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 3.581,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2835	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2837**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.516,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2838**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2839
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2840
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2841**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2842**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare lo spostamento per eliminare l'interferenza con la segnaletica tattilo plantare.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2843**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2844**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2845
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 32	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2846**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 32

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2847**

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 138,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2848
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 67,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.713,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2849**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2850**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2851**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2852**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2853
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2854
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Intersezione con via Santa Giustina.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2855	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2855
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 860,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2854	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2856**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2857**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2858**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,90

Larghezza: m 1,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la sostituzione della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato: **€ 1.450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2859**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 93,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.975,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2860**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2861**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2862
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 97	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2863
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 10.255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2864
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita': 3

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 109

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2865**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 585,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2866**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Piccole rotture diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene che l'intervento di soluzione non sia economicamente vantaggioso alla luce del beneficio ottenibile.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **2867**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2868
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2869	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2869**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 484,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 2868

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2870**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2871**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2872**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 17/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2873
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 61	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.108,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 59

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2874**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2875**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 51

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2876**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.469,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 51

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2877**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 47

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2878**

RILIEVO

Criticita’: 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita’:

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 45

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2879**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.565,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 43

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2880**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2881
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 39	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.565,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2882
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 4.409,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2883
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 33	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.383,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 29

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2884**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.569,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2885
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 23	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.179,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2886**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza: m 2,10

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 6.768,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2887
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 0,70
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 42,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2888
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 15	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.984,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2889
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 11	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,70
Larghezza	m 3,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
aggiungere 2 m alla lunghezza

Costo stimato
€ 4.993,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2890	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2890
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Piccole rotture diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2889	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2891**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 3.400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2892
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14A

Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro

Livello:

Scheda: **2893**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2894
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 14A	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2895

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2895
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 14A	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato
€ 3.501,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2894	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2896
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MORO, via Anton Lazzaro	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2897
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 27.835,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2899	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2898**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2899**

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11

Quantita':

Lunghezza: m 17,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in lastre di pietra, previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2897

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2900**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il nuovo marciapiedi è parallelo a quello esistente in ciottoli e pietra e si estende dalla fine del marciapiedi in porfido, eliminandone il margine arrotondato, fino all'attraversamento (rif. scheda 2904). Area per cambio di direzione e marciapiedi con dimensioni come da abaco.

Costo stimato: **€ 3.448,00**

Nota 1:

Nota 2: Bene culturale

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2901**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 2900. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2904

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2902
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 2900. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2904	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2903**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2904

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2904
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 11,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Modificare la posizione dell'attraversamento per allinearlo ai percorsi (rif. schede 2905 e 2908). Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 5.826,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2901, 2902, 2903, 2905	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2905**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento dell'attraversamento in corrispondenza di un tratto rettilineo del marciapiedi mediante realizzazione di nuovo attraversamento allineato al marciapiedi ed eventuali rampe di raccordo, eliminazione di quelle non più necessarie, cancellazione della segnaletica orizzontale, incluse demolizioni e ripristini. Attraversamento ed eventuali rampe di raccordo conformi all'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2904

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2906
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione del parcheggio riservato ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di uno ordinario.



Eventuali indicazioni esecutive
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.

Costo stimato **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2: Bene culturale	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2907
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.

Costo stimato **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2: Bene culturale	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2908
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per la posizione dell'attraversamento rif. scheda 2904.

Costo stimato
€ 6.147,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2909	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2909**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2908

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2910
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 96,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 1,5 m da realizzarsi in adiacenza alla recinzione del parco.

Costo stimato
€ 42.192,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2911**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2912
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area pavimentata in lastre di pietra ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 4.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2913
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2914**

RILIEVO

Criticita': 2.06_Percorso sterrato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Percorsi del parco Loris Fortuna.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco: si ritiene, pertanto, di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2915
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 4,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.937,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2916, 2917	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2916**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2915

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2917
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2915	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2918**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 903,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2919
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2920**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2922

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2921**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2922

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2922**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. anche scheda 2923. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 6.426,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2920, 2921, 2924, 2925

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2923**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche in posizione non raggiungibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 292 per la raggiugibilità del semaforo.

Costo stimato: **€ 2.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2924**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2922

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2925**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive: Intervento da realizzare sul margine dell'attraversamento in secondo piano nella foto per escludere dall'attraversamento l'area con le zebrature laterali.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2922

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2926
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.06_Impianto semaforico con durata del verde inferiore a 1 m/s

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del colore verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2927**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 90,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2928
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del defibrillatore in posizione adiacente al percorso pedonale, facilmente individuabile e raggiungibile anche in condizioni di emergenza ma senza costituire ostacolo.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2929**

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare. Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 3.091,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2930

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2930**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2929

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2931
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento segnaletica orizzontale.

Costo stimato
€ 1.161,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2932
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,40
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2933
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2934	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2934
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 3,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 30 m.

Costo stimato
€ 11.616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2933, 2935, 2936	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2935
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2934	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2936**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2934

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2937**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2938**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2939

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2939**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,80

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 17,7 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Ricostruire la rampa carrabile separandola da quella pedonale.

Costo stimato: **€ 4.926,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2938, 2940, 2941

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2940**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2939

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2941
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2939

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2942
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 146,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 1,5 m da realizzare in adiacenza al margine sinistro (rif. foto).

Costo stimato
€ 64.167,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2943**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2944
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento pedonale soppresso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento per l'intera larghezza del percorso per comprendere l'eliminazione della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.988,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2945
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento pedonale soppresso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e ricostruzione della pavimentazione in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa eliminazione della rampa.

Costo stimato
€ 1.507,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2946
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in cls con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2947**

RILIEVO

Criticita': 6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2948
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2949**

RILIEVO

Criticita': 10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Ampliamento della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Si suggerisce il ripristino come alternativa all'adeguamento della fermata scheda 2958. Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 2.425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2950
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2951**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2952
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 95,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2953
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 8,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 49.224,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2954
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2955
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,80
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 378,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2956
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 383,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2957
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2958
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 2949.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 4

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **2959**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2960**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2961**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 110,00

Larghezza: m 3,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile. Inclusi inserti trasversali in pietra. Modesto dislivello longitudinale nel punto di contatto con pavimentazione in pietra.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto (presenza di percorso con pavimentazione in pietra, scheda 2962 e seguenti), si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2962**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,10

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 828,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2963
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.380,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2964**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 395,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5A

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2965**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10A

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2966**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2967
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2968**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2969**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2970**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,10

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 552,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2971
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.04_Dislivello longitudinale modesto tra percorso ed area pedonale adiacente

Quantita'

Lunghezza: m 34,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2972**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2973**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2974
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.105,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2975**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2976
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.581,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2977	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2977
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2976	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2978
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2979
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata provenendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2980
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 38,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione degli attraversamenti.

Costo stimato
€ 3.230,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2981
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato
€ 22.268,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2982**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata provenendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2983
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2984, 2985	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2984**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2983

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2985**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2983

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2986
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2987**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Inserto in vetrocemento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2988**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.517,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2989**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2990
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2991**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2992
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 88,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di 10 inserti in vetrocemento con bordi non a raso e formelle sdrucciolevoli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 23.426,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2993**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Parcheggio riservato occupato da arredi attività ricettiva.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione della segnaletica non corrispondente all'effettivo uso dell'area urbana ed individazione di un parcheggio riservato alternativo.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19A

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2994**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 25

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2995**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 31

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2996**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 31

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2997**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,20

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 252,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2998**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2999
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **3000**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **3001**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Compreso il prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale.

Costo stimato: **€ 7.295,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3002

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **3002**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3001

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3003
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.760,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3004
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3005

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **3005**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 2.150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3004

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 41

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **3006**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **3007**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 45,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 12.524,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3008
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 45	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 55

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **3009**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 16/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3010
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita': 3

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 70,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3011**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3012**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversasmento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3013
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 2	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3014
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 2	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 107,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3015
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 2	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3016
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3017**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3018
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita'	
Lunghezza	m 4,20
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 2.338,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3019**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 34B

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3020**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3021
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3022
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 32

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3023**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa passo carraio adiacente: p.l. 10% e gradino 2,5 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in cls con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 810,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3024**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3025
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3026**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3027
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 30	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 263,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3028
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi



Quantita'	
Lunghezza	m 1,60
Larghezza	m 0,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 664,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3029**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza: m 0,30

Larghezza: m 0,84

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3030

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3030**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza: m 0,30

Larghezza: m 0,78

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3029

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3031
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3032**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T: 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 2.490,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3033**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3034**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 33

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3035**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,10

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.245,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3036
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 31	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.073,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3037
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 31	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 4

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 780,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3038
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 3,20
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 1.063,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3039
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3040**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3041
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3042
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 830,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3043**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 0,30

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Riduzione della larghezza della rampa.

Costo stimato: **€ 747,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 25

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3044**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3045**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3046
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3047
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3048**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza: m 0,40

Larghezza: m 0,72

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3049

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 17

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3049**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 0,40

Larghezza: m 0,69

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3048

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3050
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 368,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3051
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7A	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3052
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 5	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza/Dislivello:
Pend. L:
Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3053
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: 3054 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3054**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3053

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3055
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 14	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3056
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 12A	
Denominazione: MANTICA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3057**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANTICA, via

Livello:

Scheda: **3058**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3059
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 474,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3060
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANTICA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 830,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3061**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3062
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Non allineata alla segnaletica tattilo-plantare lato opposto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 3065

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3063**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3065

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3064
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.795,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3065
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.927,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3062, 3063	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3066
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 46,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche pavimentazione sdrucciolevole.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 15.456,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3067
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3068**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3069
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3070
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3071**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3072
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 11A	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 0,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 581,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3073
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3074
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3075**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3076
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 36,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media. Anche pavimentazione sdrucciolevole.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 18.090,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3077**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3078
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche pavimentazione sdrucciolevole.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3079
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7A	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3080
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3081**

RILIEVO

Criticita': 6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3082
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3083**

RILIEVO

Criticita': 4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,10

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 16,8 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive: Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 4.614,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3084

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3084**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3083

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3085
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3086	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3086
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3085	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3087**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3088

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3088**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,10

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 15,7 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 4.614,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3087

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3089**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3090
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche pavimentazione sdrucciolevole.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.048,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3091
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3092**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3093
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'	
Lunghezza	m 75,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 4.275,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3094
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Valutare la progettazione dell'intera via come area rialzata / piazzetta (rif. scheda 3098).

Costo stimato
€ 5.565,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3095
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 263,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRACCO, via

Livello:

Scheda: **3096**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRACCO, via

Livello:

Scheda: **3097**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3098
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Valutare la progettazione dell'intera via come area rialzata / piazzetta (rif. scheda 3094).

Costo stimato
€ 5.565,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRACCO, via

Livello:

Scheda: **3099**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 35,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.975,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRACCO, via

Livello:

Scheda: **3100**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PETRACCO, via

Livello:

Scheda: **3101**

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di delimitazione e protezione del percorso dal gradino, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Anche per delimitare l'area per le biciclette, da attrezzare opportunamente.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 553,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3102
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'

Lunghezza: m 1,80

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3103
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PETRACCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di delimitazione e protezione del percorso dal gradino, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Anche per delimitare l'area per le biciclette, da attrezzare opportunamente.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 553,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3104**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,85

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3105
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 55	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 3106	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3106
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 53	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 110 m con larghezza (media) contabilizzata di 180 cm.

Costo stimato
€ 27.126,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3105, 3108, da 3111 a 3118	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3107
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 47	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3108
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 13,50
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:
Nota 2:
Priorità BASSA
Criticità risolta in: 3106
Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto
Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3109**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 43

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3110**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 43

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3111**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 12,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3106

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3112
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 37	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 3106	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3113
Localizzazione: Capoluogo	33	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3106	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3114
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 33	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3106

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3115**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3106

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3116**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3106

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3117
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 37,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3106	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3118**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3106

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3119**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3120**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in cls con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 810,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3121**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3122**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3123
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,50
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 26 m con allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 11.427,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 3127	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3124**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3125**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3126
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3127
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3123	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3128**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3129**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3130
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3131
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato
€ 4.834,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3133	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3132**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3133
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3131	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3134**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3135
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BALDISSERA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Solo segnaletica orizzontale non allineata al marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. schede 3131 e 3138).

Costo stimato
€ 125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3136**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3138

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3137**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BALDISSERA, via

Livello:

Scheda: **3138**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali (rif. scheda 3131).

Costo stimato: **€ 4.834,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3136

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **3139**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3140

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3140
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3065).

Costo stimato
€ 7.691,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3139	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3141
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3142
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3143**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3144

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3144
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, rimozione della segnaletica tattilo-plantare e ricostruzione dell'area per cambio di direzione con caratteristiche come da abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3145.

Costo stimato
€ 2.367,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3143	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3145
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 9

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 7.335,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3146**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende gli attraversamenti pedonali.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3147
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3148
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 0,87

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3149
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 19,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.985,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3150
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3151
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.090,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3152
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza m 125,00

Larghezza m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione e cordoli di delimitazione delle aiuole sconnessi a causa di radici affioranti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 58.600,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3153
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione

Quantita': 15

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.250,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3154
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 30

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3155**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3156**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3157
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza m 0,60

Larghezza m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L 10,3 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 3160	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3158**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3160

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3159
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3160

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3160
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Intervento da realizzare su entrambi i margini dell'attraversamento. La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso nord (a sinistra nella foto).

Costo stimato
€ 14.250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3157, 3158, 3159, 3164, 3165	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3161
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 194,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3162**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3160).

Costo stimato: **€ 550,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3163
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3164**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3160

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3165**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3160

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3166
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,70
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.164,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3167
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3168.

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3168
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ARONCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 8.630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3169**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3170. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3170
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ARONCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 8.630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3171
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.164,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3172**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 47,00

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione e cordoli di delimitazione delle aiuole sconnessi a causa di radici affioranti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 37.182,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: COSATTINI, via

Livello:

Scheda: **3173**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3174
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione

Quantita': 6

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3175
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: COSATTINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3176
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ARONCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare lungo il margine dell'area pedonale, accanto al cestino.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ARONCO, via

Livello:

Scheda: **3177**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ARONCO, via

Livello:

Scheda: **3178**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ARONCO, via

Livello:

Scheda: **3179**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ARONCO, via

Livello:

Scheda: **3180**

RILIEVO

Criticita': 6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: D'ARONCO, via

Livello:

Scheda: **3181**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3182
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: D'ARONCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 23,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 13.478,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3183
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 5	
Denominazione: D'ARONCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: D'ARONCO, via

Livello:

Scheda: **3184**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3185
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: D'ARONCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3186
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CAISELLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,60

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3187 | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3187
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAISELLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.274,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3186	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAISELLI, via

Livello:

Scheda: **3188**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3192

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3189
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CAISELLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 14,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3192	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3190
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAISELLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAISELLI, via

Livello:

Scheda: **3191**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 585,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3192
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CAISELLI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 33 m.

Costo stimato
€ 14.503,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3188, 3189	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAISELLI, via

Livello:

Scheda: **3193**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3194
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAISELLI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 18/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3195
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive
In pietra.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3196
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 17,20
Larghezza	m 3,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 1.857,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)

Livello:

Scheda: **3197**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)

Livello:

Scheda: **3198**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 15,70

Larghezza: m 3,90

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.837,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)

Livello:

Scheda: **3199**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3200
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 263,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3201
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 45,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 3.825,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)

Livello:

Scheda: **3202**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)

Livello:

Scheda: **3203**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 2,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione in cubetti di porfido tra fasce in pietra.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.368,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3204
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Deformazione per inserimento dissuasore a scomparsa. Si segnala la presenza di cancello con 2 ante.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compesa eliminazione del dissuasore.

Costo stimato
€ 725,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3205
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive
Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su entrambi i lati.

Costo stimato
€ 2.500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)

Livello:

Scheda: **3206**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza: m 2,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 7,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.837,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via (percorso pedonale)

Livello:

Scheda: **3207**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 3,70

Altezza/Dislivello

Pend. L: 47,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso raccordo con i tratti laterali. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 1.932,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3208
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3209**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 8,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3211, 3212

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3210
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 20,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione degli attraversamenti.

Costo stimato
€ 1.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3211**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampa con pendenza max 5% (ideale)
gradino a contrasto cromatico
≤ 15
2150
2150
transenna
area in piano 150x150 cm per cambio direzione
0.00
300
250

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3209

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3212**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3209

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3213**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 550,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3214
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3215**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: Rif. anche scheda 3220.

Costo stimato: **€ 893,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3216
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 262,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3217
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 430,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3218**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 7

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3220

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3219
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 12	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 3220	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3220**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,10

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 11,6 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive: Rampa contabilizzata in scheda 3221.

Costo stimato: **€ 2.730,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3221 (parziale)

Include: 3218, 3219

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3221
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione e cordoli di delimitazione delle aiuole sconnessi a causa di radici affioranti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 19.777,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3220 (parziale)	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3222
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di delimitazione e protezione del percorso, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati. Si suggerisce di far valutare al privato la possibiltà di rendere accessibile l'immobile senza occupare l'area aperta al pubblico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 745,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3223**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,70

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Intervento da realizzare su entrambi i margini dell'attraversamento. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 16.504,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 32245, 3225, 3227, 3228, 3229

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3224**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3223

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3225**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3223

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3226**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato: **€ 860,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3227**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3223

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3228**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3223

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3229**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,70

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3223

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3230
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 55,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione e cordoli di delimitazione delle aiuole sconnessi a causa di radici affioranti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 43.510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3231
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3232
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione

Quantita': 5

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3233**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Restringimento del percorso fino a 84 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3234**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3235**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,20

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 9.464,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3236, 3237, 3238

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3236**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3235

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3237**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3235

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3238**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3235

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3239
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.485,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3240**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3241**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 7

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3242

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PECILE, largo dei

Livello:

Scheda: **3242**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 11,8 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 13.185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3241, 3244, 3246, 3247, 3249

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3243
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3244
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PECILE, largo dei	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 3242

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3245**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3246**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,80

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3242

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3247
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 9	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L 18,6 %	Pend. T 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3242	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3248
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3249**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 1,8 m (gradino fino a 2,5 cm).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3242

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3250
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.242,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3251**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3252
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 1,5 m (gradino fino a 2,5 cm). Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3253	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3253**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 6,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 17.968,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3252, 3256, 3258, 3259

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3254
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3255**

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3256**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3253

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3257
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 37,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.145,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3258**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3253

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3259**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3253

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3260
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 550,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3261**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.760,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 3262

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3262
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3261	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3263**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3264
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 2 m (gradino fino a 2,5 cm). Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3265	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3265
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	11,1 %
Pend. T	11,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato
€ 6.285,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3264	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3266
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 215,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 12.900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 24

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3267**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 4 m. Gradini non ortogonali al percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 2.104,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3268
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,40
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 882,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3269
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,10
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 838,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3270**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 8,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 5.677,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3271

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3271**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,90

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 3 m. Gradini non ortogonali al percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3270

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3272
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,70
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3273**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3274
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,70
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 367,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3275**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L: 7,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive: Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 5.843,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3276

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3276**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 2,20

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 3,5 m. Gradini non ortogonali al percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3275

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3277
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3278
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 16	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,10
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 462,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3279**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 7,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 5.976,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3280

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3280**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 3,5 m. Gradini non ortogonali al percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3279

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16A

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3281**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3282**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3283
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 8,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3284
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 2.104,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3285	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3285**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive: Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3284

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3286
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L: 7,4 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3287
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3288
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali. Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 5.860,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3289**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3290**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3291

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3291**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 5,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 13,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 4.111,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3290

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3292
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 5,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 15.309,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3293
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 105,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione e cordoli di delimitazione delle aiuole sconnessi a causa di radici affioranti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 79.989,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3294**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 29,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 16.994,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 6

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3295**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 2,45

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 3,5 m. Gradini non ortogonali al percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 7.859,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3296
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 210,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3297
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	7,6 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.320,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3298
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6A	
Denominazione: ZANON, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 745,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3299
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3300**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata provenendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3301**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 112,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ZANON, via

Livello:

Scheda: **3302**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata provenendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3303
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ZANON, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,10
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.544,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: MURATTI, via

Livello:

Scheda: **3304**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3305
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7A	
Denominazione: MURATTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: MURATTI, via

Livello:

Scheda: **3306**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MURATTI, via

Livello:

Scheda: **3307**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3308
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MURATTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3309**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 32,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fascia adiacente all'area carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Consigliata la posa di delimitatori (transenne, non computate) per evitare la sosta o il transito dei veicoli.

Costo stimato: **€ 6.720,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3310**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3311
Localizzazione: Capoluogo	24	
Denominazione: MAGRINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 185

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3312**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3313**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 6.094,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3314
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAGRINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 840,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3315**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3316
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAGRINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.260,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3317**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3318**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3319**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3320
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAGRINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 105,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 55.377,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3321**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 19,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3322
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAGRINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3323**

RILIEVO

Criticita’: 14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l’approccio e l’uso

Quantita’:

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del defibrillatore in posizione adiacente al percorso pedonale, facilmente individuabile e raggiungibile anche in condizioni di emergenza ma senza costituire ostacolo.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3324**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **3325**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MAGRINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi):



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3326**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 13,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 180 cm.

Costo stimato: **€ 7.120,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3327
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MAGRINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3328**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MAGRINI, via

Livello:

Scheda: **3329**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco..



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.165,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3330
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIRARDINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 752,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3331
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIRARDINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GIRARDINI, via

Livello:

Scheda: **3332**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Integrare la segnaletica dall'inizio effettivo dell'attraversamento fino alla guida naturale, in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 1.275,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3333
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIRARDINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.™ ™ ™ ™



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GIRARDINI, via

Livello:

Scheda: **3334**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3335
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIRARDINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3336
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GIRARDINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3337
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 19	
Denominazione: GIRARDINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 19/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3338**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 63,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pendenza trasversale fino a 8%. Anche per pavimentazione con sconnessioni e deformazioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 25.893,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3339**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di delimitazione e protezione del percorso, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Su entrambi i lati. Si suggerisce di far valutare al privato la possibiltà di rendere accessibile l'immobile senza occupare l'area aperta al pubblico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3340**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco. Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3341**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3342
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3343**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3344**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3345
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3346**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3347
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 63,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 25.893,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8A

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3348**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3350

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3349
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3350**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3348

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3351
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.204,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3352**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3353
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare l'intervento di tinteggiatura dell'elemento in colore a contrasto cromatico rispetto al contesto.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3354**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3355**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3356**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Pordenone.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3357. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali. Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta.

Costo stimato
€ 3.468,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3357**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Pordenone.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in cls, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 8.080,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3358**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.512,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3359
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3360
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3361
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,40
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.041,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3362
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 137,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 41.292,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3363**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20B

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3364**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 3,25

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3365**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Maniago.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3366. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali. Compresa posa di transenne di protezione in corrispondenza dei punti di svolta.

Costo stimato
€ 3.468,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3366**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Maniago.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in cls architettonico pigmentato, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 8.080,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3367**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.480,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3368**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 10,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico pigmentato, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3369
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 155,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 63.705,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3370**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 11,2 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3372

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3371**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3372**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 1,5 m (gradino fino a 2,5 cm).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3370

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3373
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3374
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 860,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3375**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		
Localizzazione: Capoluogo	34C	3376
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cassonetto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3377**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 40C

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3378**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3379
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 40C	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cassonetto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3380**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3394).

Costo stimato: **€ 1.764,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3382

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3381
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto (contabilizzato in scheda 3180).

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3382**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3380

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3383
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi):
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3385 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3384
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3385**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 19,00

Larghezza: m 3,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3394). Delimitazione con aiuola verso la carreggiata e con transenne (eventuali) verso il parcheggio dove è possibile ricavare parcheggi a pettine riservati (rif. scheda 3397).

Costo stimato: **€ 5.111,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3383, 3386, 3388, 3390, 3391

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3386**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3385

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3387**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3388**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 3,20

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 8,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3385

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3389**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3390
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3385 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3391**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Nimis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'isola pedonale per ridurre la lunghezza dell'attraversamento a quella del varco carraio (passo carraio o carreggiata) mediante posa di cordoli di delimitazione, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, cancellazione segnaletica orizzontale, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3385

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3392
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Nimis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 1.419,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3393
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3394	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3394
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 15,4 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco (rif. schede 3380 e 3385).

Costo stimato
€ 5.859,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3393, 3396	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3395**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3396**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3394

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3397
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 3385.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3398**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3399

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3399**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3398

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3400
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 125,00
Larghezza	m 3,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 58.225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 46

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3401**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		
Localizzazione: Capoluogo	52A	3402
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3403**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,20

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 10,8 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3405

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3404**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3405**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3403

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3406**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 54B

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3407**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3408
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 56	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 656,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3409
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 58A	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3410
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 23.153,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3411
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60A	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 60

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3412**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 255,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3413
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 0,90

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 996,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3414**

RILIEVO

Criticita': 6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3415**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Tolmezzo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 5.042,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3416

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3416**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,90

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 8,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3415

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3417**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,60

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 12,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico pigmentato, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 655,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3418
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.535,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3419
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3420**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 8,8 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3421

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3421**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2420

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3422**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita': 2

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3423

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3423**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamenti ed isola pedonale non allineati tra loro.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.265,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3422

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3424
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3425**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3427

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3426**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3427
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.024,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3425	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3428**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3429
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 97,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresi maggiori oneri per pavimentare in lastre di pietra l'area antistante alla chiesa di San Marco.

Costo stimato
€ 45.867,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 3432	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3430**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 675,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3431
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 337,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3432**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3429

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3433**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3434**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3435**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3436**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 155,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 42.470,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 3441

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3437**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	3438

Localizzazione	Civico
Capoluogo	
Denominazione	**Livello**
VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,2 %	Pend. T 10,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.520,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3439**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3440**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3441
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 15,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 12,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3436	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3442
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
L'intervento per la soluzione della criticità risulta non praticabile nella attuale localizzazione: si propone di adeguare le banchine delle fermate considerate rilevanti per prossimità a servizi e/o parcheggi o per utilizzo frequente da parte di portatori di interesse o di individuare una posizione alternativa per la realizzazione della fermata accessibile.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3443**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,62

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare l'ampliamento della banchina all'interno dell'area verde.

Costo stimato: **€ 3.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3444**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3445**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3446
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3447**

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3448**

RILIEVO

Criticita': 5.04_Gradini privi di marca gradino

Quantita': 10

Lunghezza:

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante posa, a 3 cm dal bordo del gradino, di nastro antiscivolo autoadesivo con larghezza 5 cm e colore in contrasto rispetto alla pedata.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3449
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 1,45
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3450
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.153,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3451	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3451
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in lastre di pietra, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si consiglia, in fase progettuale e previo rilievo, di valutare la possibilità di ammorbidire la pendenza. Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su entrambi i lati.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3450	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3452**

RILIEVO

Criticita': 5.12_Parapetto non presente

Quantita':

Lunghezza: m 420,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intera sponda priva di parapetto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 113.400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3453

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3453
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 0,8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3452	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3454
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 530,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3455**

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Ripetuta lungo il percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico, adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione anche a persona in sedia a ruote.



Eventuali indicazioni esecutive
Stimate 10 aree lungo l'intero percorso. Si suggerisce la sostituzione delle panchine con altre aventi seduta ergonomica e braccioli.

Costo stimato: **€ 6.720,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3456**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per condurre a seguire il lato verso strada (a destra nella foto).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3457**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 188,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3458
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 29	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3459
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 37,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 2,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 15.207,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3460
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 45,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3461**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3462
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3463**

RILIEVO

Criticita': 5.04_Gradini privi di marca gradino

Quantita': 8

Lunghezza:

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante posa, a 3 cm dal bordo del gradino, di nastro antiscivolo autoadesivo con larghezza 5 cm e colore in contrasto rispetto alla pedata.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3464
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.10_Corrimano non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio inox e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.050,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3465**

RILIEVO

Criticita'
5.07_Rampa con pendenza superiore a 8%

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 13,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Prosegue con altra rampa lunghezza 10 m e pendenza longitudinale 7,8%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione -che prevede la riconfiguazione di una parte significativa dell'area esterna per realizzare sia scala che rampa- deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali contenuti nell'abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata in quanto non stimabile.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3466
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.620,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3468	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3467**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per intercettazione scala.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3468**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 1,5 m (dislivello fino a 2,5 cm).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3466

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3469
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 23,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.302,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3470**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco. Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3471**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3472
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato

Quantita'	2
Lunghezza	m 100,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 0,65
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 59.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3473
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 9	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3474
Localizzazione: Capoluogo	5	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,10
Larghezza	m 3,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 3475	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3475**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,10

Larghezza: m 3,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 6.488,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3474, 3476

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3476
Localizzazione: Capoluogo	5	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 3,30

Altezza/Dislivello

Pend. L: 12,8 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3475

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3477**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3478**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 12,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3479
Localizzazione: Capoluogo	5	
Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3480**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 78,00

Larghezza: m 7,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 16.380,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3481**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLONTARI DELLA LIBERTA', viale

Livello:

Scheda: **3482**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita': 4

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Paletti lato guida naturale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3483**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 295,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3484**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3485**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 295,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3486**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fino alla rampa per evitare la scala con pedate allungate.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3487**

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita': 2

Lunghezza: m 3,30

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Inizio e fine scala.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3488**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3489
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BELLONI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.04_Gradini privi di marca gradino

Quantita': 3

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marca gradino mediante posa, a 3 cm dal bordo del gradino, di nastro antiscivolo autoadesivo con larghezza 5 cm e colore in contrasto rispetto alla pedata.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 60,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3490**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Indicazione percorso accessibile (privo di gradini).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Per segnalazione di luogo idoneo alla riduzione del sovraccarico sensoriale.

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3491**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 3.400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3492**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 38,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato: **€ 2.280,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3493**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm e la posa di nuovo cordolo verso l'aiuola con funzione di guida naturale.

Costo stimato: **€ 3.945,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3494**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3495**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Per segnalazione di luogo idoneo alla riduzione del sovraccarico sensoriale.

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BELLONI, piazza

Livello:

Scheda: **3496**

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Indicazione percorso accessibile (privo di gradini).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3497
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo laterali, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3498 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3498
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato
€ 4.102,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3497	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3499
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3498).

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3500**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3498).

Costo stimato: **€ 2.760,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3501**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 2 m (dislivello fino a 2,5 cm).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3498).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3503

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3502**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3498). Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto e considerando che deve essere intercettata provenendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 935,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3503
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso il rifacimento, con pendenza longitudinale 5%, del tratto del percorso a destra nella foto. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3498).

Costo stimato
€ 7.032,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3501	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3504**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 4.950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3505
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3506
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 20.217,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3507
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.688,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3508
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3509**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3510**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 21,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 3.210,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3511
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DUOMO, piazza del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 21,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.181,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3512**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3513

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DUOMO, piazza del

Livello:

Scheda: **3513**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Compreso il prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale.

Costo stimato: **€ 6.710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3512

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3514
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'

Lunghezza: m 43,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerata l'assenza di percorso pubblico si ritiene di privilegiare l'uso dello spazio privato aperto al pubblico alla nuova costruzione di un percorso in area pubblica. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3515
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di delimitazione e protezione del percorso, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati. Si suggerisce di far valutare al privato la possibiltà di rendere accessibile l'immobile senza occupare l'area aperta al pubblico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3516
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di delimitazione e protezione del percorso, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati. Si suggerisce di far valutare al privato la possibiltà di rendere accessibile l'immobile senza occupare l'area aperta al pubblico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 745,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3517**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 24,00

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Incluso ingombro pilastri. Larghezza interna 1,85 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3518
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 24,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 46

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3519**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3520
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3521**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3522
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.444,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3523
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 3524	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3524**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, in lastre di pietra, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 2.680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3523

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3525
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 37,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 3.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3526**

RILIEVO

Criticita': 1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerata l'assenza di percorso pubblico si ritiene di privilegiare l'uso dello spazio privato aperto al pubblico alla nuova costruzione di un percorso in area pubblica. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3527**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 190,00

Larghezza: m 2,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Incluso ingombro pilastri. Larghezza interna 1,65 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 9.405,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3528**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 32

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3529**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3530**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3531**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,25

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 591,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3532
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18A	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3533**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori". Segnaletica tattilo plantare non conforme (mancano 2,7 m).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La segnaletica tatilo-plantare deve ricadere anche in area privata aperta al pubblico. Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 255,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3534**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3535
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.156,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3536
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3537**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3538
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3539**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.795,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3540**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3541
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3542
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 41,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Definire con il soggetto privato proprietario le modalità di gestione e manutenzione del percorso in area privata aperta al pubblico, adiacente allo spazio pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive
Costo stimato per la sostituzione delle lastre di pietra non integre: € 13.186.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3543**

RILIEVO

Criticita': 1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3544**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fermata con contrassegno "attrezzata per disabili motori". Segnaletica tattilo plantare non coerente. Mancano 4,3 m fino a guida naturale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La segnaletica tatilo-plantare deve ricadere anche in area privata aperta al pubblico. Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3545
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 1,80
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3546.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3546	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3546**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Compreso ampliamento, in lastre di pietra e su entrambi i lati, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento deve essere valutata anche in relazione al P.d. Mobilità.

Costo stimato: **€ 9.145,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3545

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3547
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 21.096,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3548
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 12,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3549
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 62,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 27.249,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3550, 3551	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3550**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3549

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3551
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,72

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 3549

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3552**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3553**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3554
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 0,81

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3555**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.245,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3556, 3560

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3556
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 3555

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3557
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.156,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3558
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 3559

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3559**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Compreso il prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale.

Costo stimato: **€ 3.011,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3558

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3560**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3555

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3561
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.630,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3562
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerata l'assenza di percorso pubblico si ritiene di privilegiare l'uso dello spazio privato aperto al pubblico alla nuova costruzione di un percorso in area pubblica. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3563**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 50,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3564
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 53	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3565
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 3,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 19.462,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3566**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3567
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 7

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Rauscedo. Si segnala la sosta di veicoli in corrispondenza del punto di ideale transito dei pedoni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.585,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 61

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3568**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3569
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 3,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	2,7 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 15.149,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3570**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3571**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3572
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VITTORIO VENETO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIO VENETO, via

Livello:

Scheda: **3573**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 23,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 2,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 2.070,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3574
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile. Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 6.592,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3575**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 72,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 3.240,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3576**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3577**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3578**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9A

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3579**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3580**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3581**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3582**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,60

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.095,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3583
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3584
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3585**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3586**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,25

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la soluzione come integrazione a quella prevista alla scheda 3587.

Costo stimato: **€ 1.172,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3587
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,80
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via della Prefettura.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3588**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,20

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 15,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la soluzione come integrazione a quella prevista alla scheda 3587.

Costo stimato: **€ 1.172,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	3589

Localizzazione	Civico
Capoluogo	

Denominazione	Livello
MANIN, via	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3590	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3590**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 18

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi lato sud).

Costo stimato: **€ 7.585,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3589, 3614, 3615

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3591
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.156,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3592
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3593
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3594
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 1.890,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3595**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3596
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche pavimentazione sdrucciolevole.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.890,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3597**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3598**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 2,30

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.798,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3599**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3600**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3601**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3602**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 45,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3603**

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive
Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su entrambi i lati.

Costo stimato: **€ 2.850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3604**

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 8,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive
Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su entrambi i lati.

Costo stimato: **€ 1.950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3605
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 675,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3606
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18C	
Denominazione: MANIN, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3607
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 18B	
Denominazione: MANIN, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3608**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 947,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18C

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3609**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3610
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 594,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3611
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3612
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.245,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3613
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 14A	
Denominazione: MANIN, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 947,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3614
Localizzazione: Capoluogo	14	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: 3590 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3615**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 18

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3590

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3616
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 54,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3617
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 12A	
Denominazione: MANIN, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita': 2
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza/Dislivello:
Pend. L:
Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche restringimento del percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 70,00

Nota 1:
Nota 2:
Priorità: BASSA
Criticità risolta in:
Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3618**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 1,95

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.682,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3619**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3620
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3621
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: MANIN, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3622**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3623
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 526,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8C

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3624**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3625
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 8	
Denominazione: MANIN, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 789,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3626
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 8	
Denominazione: MANIN, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 0,30
Larghezza	m 0,73
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.494,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3627	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3627**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 0,67

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3626

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3628**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3629**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3630**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,25

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 2,2 %

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile. Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato: **€ 6.153,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3631**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza: m 1,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.293,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MANIN, via

Livello:

Scheda: **3632**

RILIEVO

Criticita': 1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerata l'assenza di percorso pubblico si ritiene di privilegiare l'uso dello spazio privato aperto al pubblico alla nuova costruzione di un percorso in area pubblica. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3633
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MANIN, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3634
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e costruzione di aiuola per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Anche con funzione di protezione del percorso pedonale.

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3635
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto (si suggerisce di seguire il corso d'acqua).

Costo stimato
€ 16.408,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3636**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3637**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato

Quantita': 2

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 0,93

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 2.360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3638
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 16,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 1,5 m che congiunga il ponte e l'attraversamento.

Costo stimato
€ 6.509,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3639
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 16,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.445,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3640
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3641
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3642
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione della rampa, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.104,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3643
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'	3
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3644
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 212,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3645**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3646
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 612,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3647**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3648
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.555,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3649**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3650
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3651
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3652**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3654

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3653**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3654
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.831,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 3652	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3655
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 3,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.574,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3656**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3657
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 88,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 3.696,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 25

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3658**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3659**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 29

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3660**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3661**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3662**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.841,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3663**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 15,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 2,4 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.486,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3664**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata. ™ ™ ™ ™ ™.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3665. Allontanare dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali.

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3665
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 7

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3666**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in lastre di pietra raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 952,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3667**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita': 4

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3668**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 21,00

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.039,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3669**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 21,00

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco..



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 10.152,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3670**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 45

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3671**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.494,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3672

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 45

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3672**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,88

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3671

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3673**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 51

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3674**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,70

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 3,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.841,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3675

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3675
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 51	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 3674	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3676
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 67,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 3.618,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3677
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 57	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 263,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		
Localizzazione: Capoluogo	57	3678
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,15
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3679	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3679
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 57	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 0,85
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 15,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco, anche valutando l'eventuale spostamento dell'attraversamento in funzione delle rampe (rif. anche scheda 3717).

Costo stimato
€ 5.801,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3678, 3681	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3680
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 57	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3681
Localizzazione: Capoluogo	57	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3679

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3682
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza m 8,00

Larghezza m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3683	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3683
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3682	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3684**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 59

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3685**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3686**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3687
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'		
Lunghezza	m 0,60	
Larghezza	m 2,00	
Altezza/Dislivello		
Pend. L 15,2 %	Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3689	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3688
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 2,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Larghezza utile 1 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3689	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3689
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Cernazai.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Le rampe carrabili possono essere realizzate solo in caso di necessità.

Costo stimato
€ 5.127,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3687, 3688, 3690, 3691	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3690**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Larghezza utile 1 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3689

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3691**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,60

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 14,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3689

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3692
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 55,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 3.630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3693
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 14,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.190,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 67

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3694**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 67

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3695**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3696
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,80
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3697
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3698**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3699
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 83	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 83

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3700**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3701**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3702

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3702**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3705).

Costo stimato: **€ 940,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3701

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3703**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3704
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3705).

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3705**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso l'interno di via Poscolle.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3706**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.

Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3705).

Costo stimato: **€ 350,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3707**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 28,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3708**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3709**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3710**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello variabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.563,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3711, 3712, 3713

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3711
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Rivis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 3710	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3712
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Intersezione con via Rivis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3710	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3713**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3710

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3714**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.245,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3715
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 6.825,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3716**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3717**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,90

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 15,2 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco, anche valutando l'eventuale spostamento dell'attraversamento in funzione delle rampe (rif. anche scheda 3679).

Costo stimato: **€ 5.157,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3719

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3718
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3719
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3717

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3720**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3721

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3721**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3720

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3722
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via del Freddo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.294,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3723, 3724	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3723
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Intersezione con via del Freddo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3722	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3724
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3722	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3725**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3726

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3726
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3725	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3727
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 990,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3728
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3729**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3730**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 28,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.428,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3731
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3732**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3733**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3734**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3735

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3735
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3734

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3736
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Brenari.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3737	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3737
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Intersezione con via Brenari.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3736	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3738
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3739

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3739
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3738	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3740**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3741
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 11.720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 24

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3742**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3743**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 1,95

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.463,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3744**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3745

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3745
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3744 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3746
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con vicolo Raddi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3747	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3747
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Intersezione con vicolo Raddi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3746	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3748**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3749

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3749
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3748	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3750
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 200

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3751
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 44,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 2.112,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3752**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3753
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 390,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3754**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3755**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,87

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.183,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3756, 3758

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3756
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,05
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 3755	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3757
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3758
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3755

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3759
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via del Sale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 863,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3760
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3761 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3761
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3760	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3762**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3763**

RILIEVO

Criticita': 10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco. Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive

Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3764
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Direzione non allineata al passaggio lato opposto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3765).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3765	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3765
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento dell'attraversamento in corrispondenza di un tratto rettilineo del marciapiedi mediante realizzazione di nuovo attraversamento allineato al marciapiedi ed eventuali rampe di raccordo, eliminazione di quelle non più necessarie, cancellazione della segnaletica orizzontale, incluse demolizioni e ripristini. Attraversamento ed eventuali rampe di raccordo conformi all'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 5.113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3764	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3766
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Tutti i tratti dell'attraversamento e le isole pedonali.

Costo stimato
€ 2.827,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3771	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3767**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3768
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,20
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 375,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3769
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3770
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.06_Impianto semaforico con durata del verde inferiore a 1 m/s

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del colore verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3771
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 3766

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3772
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3773
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3774**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la sostituzione della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3775**

RILIEVO

Criticita': 8.06_Impianto semaforico con durata del verde inferiore a 1 m/s

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del colore verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3776
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GELSO, via del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, rimozione della segnaletica tattilo-plantare e ricostruzione dell'area per cambio di direzione con caratteristiche come da abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3783.

Costo stimato
€ 4.734,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3784, 3785	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3777**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3783).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3776

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3778**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3776

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3779**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3776

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3780**

RILIEVO

Criticita': 4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 17,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3776

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3781
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GELSO, via del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3776 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3782**

RILIEVO

Criticita'
7.03_Segnaletica tattilo-plantare per intercettazione servizio non presente

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "attenzione servizio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3776).

Costo stimato: **€ 255,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3783
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GELSO, via del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 13,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in lastre di pietra conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 12.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3784**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3776

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3785**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3776

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3786
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GELSO, via del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.03_Segnaletica tattilo-plantare per intercettazione servizio non presente

Quantita'

Lunghezza m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 3783).

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3787**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3788**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3789**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3790**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3791
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GELSO, via del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco. Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3792**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3793
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 22	
Denominazione: GELSO, via del	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,35
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accessi), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 5.933,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3794, 3795	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3794**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la sostituzione della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3793

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3795
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 22	
Denominazione: GELSO, via del	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3793

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3796**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive: La soluzione proposta deve essere valutata anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3797**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 30

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3798**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3799**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.976,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 32

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3800**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3801
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 36A	
Denominazione: GELSO, via del	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 0,70

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 54,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GELSO, via del

Livello:

Scheda: **3802**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3803

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3803
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GELSO, via del	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.149,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3802	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 22/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3804
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 14	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,20
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 1.501,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3805**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3806**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare lo spostamento per eliminare l'interferenza con la segnaletica tattilo plantare.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3807
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3808**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3809
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 9,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.264,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3810**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 7,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.264,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3811**

RILIEVO

Criticita': 6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita': 5

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Posa di delimitatori di parcheggio in gomma.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3812**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3813**

RILIEVO

Criticita'
6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3814**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3815**

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3816
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 200

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3817
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3818
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3819
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 9

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 3.015,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3820**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3821
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,90
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3822**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3823**

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita':

Lunghezza: m 2,60

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 9,0 %

Pend. T: 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.983,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3824**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3825
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,60
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale. Intersezione con via Sillio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3826**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3827**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 1,35

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 996,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN CRISTOFORO, piazza

Livello:

Scheda: **3828**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3829
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3830
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 34,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L 1,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 1.377,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3831
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 20	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3832
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.395,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: BARTOLINI, via

Livello:

Scheda: **3833**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Piccole rotture diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3834
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 14	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BARTOLINI, via

Livello:

Scheda: **3835**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3836
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3837
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 555,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3838
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,48
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dimensioni rampa 4,2x0,8 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.091,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BARTOLINI, via

Livello:

Scheda: **3839**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BARTOLINI, via

Livello:

Scheda: **3840**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Mensola.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 6B

Denominazione: BARTOLINI, via

Livello:

Scheda: **3841**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3842
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4A	
Denominazione: BARTOLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BARTOLINI, via

Livello:

Scheda: **3843**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BARTOLINI, via

Livello:

Scheda: **3844**

RILIEVO

Criticita'
1.09_Percorso con pendenza longitudinale del 5% privo di area in piano ogni 15 m



Quantita':

Lunghezza: m 36,00

Larghezza: m 1,55

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 5,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pendenza dal 3% al 5%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa al fine di realizzare una o più aree in piano almeno ogni 15 m, nella posizione più opportuna in relazione al contesto, con dimensioni min 150x150 cm e prive di p. trasversale, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3845
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARCONI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 390,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3846
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7C	
Denominazione: MARCONI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3847
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARCONI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 8.087,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3848
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7B	
Denominazione: MARCONI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3849
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MARCONI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'

Lunghezza: m 22,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in pietra a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 16.852,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3850, 3851, 3852	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3850
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7B	
Denominazione: MARCONI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 17

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in materiale analogo all'esistente in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampe laterali, raccordate a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3849 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3851**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica, per ciascun lato, in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3849

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3852**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 9

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in materiale analogo all'esistente in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampe laterali, raccordate a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3849

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3853
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento dell'attraversamento in corrispondenza di un tratto rettilineo del marciapiedi mediante realizzazione di nuovo attraversamento allineato al marciapiedi ed eventuali rampe di raccordo, eliminazione di quelle non più necessarie, cancellazione della segnaletica orizzontale, incluse demolizioni e ripristini. Attraversamento ed eventuali rampe di raccordo conformi all'Abaco.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3854	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3854
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 5,65
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.689,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3853	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3855
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.03_Dislivello raccordato solo da gradini

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 47

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta alla scheda 3849 risolve la continuità del percorso pedonale ma non l'accessibilità dell'area privata aperta al pubblico dall'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3856
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Applicazione di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "arresto pericolo" o "pericolo valicabile" in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 248,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3857**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3858**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 3859

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3859
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile. Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 5.523,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3858	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3860
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 3,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 29.193,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3861**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 5

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 975,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3862
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3863
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 25D

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3864**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3865
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,72
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 3868	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3866**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 17,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.co.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3868

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3867
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SARPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 3868	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3868
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SARPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,0 %	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile. Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 17.780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3865, 3866, 3867	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3869
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,20
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 3.783,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3870**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 2,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 675,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3871**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Passo carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3872

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3872
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 62,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 21.198,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 3871	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3873
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3874
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.

Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 3875.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3875**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in lastre di pietra per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.905,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3876
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3877**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 2.295,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3878**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.575,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3879**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3880**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita': 6

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive
In pietra.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 2.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3881
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SARPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 38,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 1,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media. Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto (presenza di percorso con pavimentazione in pietra, scheda 3882), si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 3882	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SARPI, via

Livello:

Scheda: **3882**

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
La priorità alta deriva dell'essere complementare alla scheda 3881.

Costo stimato: **€ 5.860,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 3881

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3883
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.841,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3884
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.260,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3885
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SARPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerare l'area interessata dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 3884.

Costo stimato
€ 3.287,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, piazza

Livello:

Scheda: **3886**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.052,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: MATTEOTTI, piazza

Livello:

Scheda: **3887**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3888
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2889	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3889
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 13.308,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 3888	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3890
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.569,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, piazza

Livello:

Scheda: **3891**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.080,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3892
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,20

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.217,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, piazza

Livello:

Scheda: **3893**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche complessive del percorso pubblico al quale fa riferimento la criticità, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico rispetto all'esecuzione dell'intervento edilizio di risoluzione della criticità. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, piazza

Livello:

Scheda: **3894**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3895
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 51,00
Larghezza	m 4,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche complessive del percorso pubblico al quale fa riferimento la criticità, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico rispetto all'esecuzione dell'intervento edilizio di risoluzione della criticità. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3896
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'	
Lunghezza	m 51,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 3.825,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3897**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 36,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 23.670,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3898**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3899**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 6,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 2.340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3900
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 45,00
Larghezza	m 4,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche complessive del percorso pubblico al quale fa riferimento la criticità, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico rispetto all'esecuzione dell'intervento edilizio di risoluzione della criticità. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3901**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 2.550,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3902
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 405,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3903
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3904**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 789,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3905**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3906**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Allontanare l'attraversamento dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali (scheda 3916). Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3907**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Allontanare l'attraversamento dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali (scheda 3916). Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 2.156,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3908
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3909**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Allontanare l'attraversamento dall'intersezione stradale per risolvere le interferenze tra i due attraversamenti ortogonali (scheda 3916). Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3910**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 18,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 648,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19

Denominazione: CANCIANI, via

Livello:

Scheda: **3911**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3912
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 378,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3913
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerata l'assenza di percorso pubblico si ritiene di privilegiare l'uso dello spazio privato aperto al pubblico alla nuova costruzione di un percorso in area pubblica. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3914
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CANCIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lunghezza fino ad attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 855,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3915**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3916

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3916
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.230,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3915

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3917**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3918
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3919**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la possibilità di ampliare la larghezza dell'area pedonale antistante l'attraversamento a 150 cm.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3920
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 2,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 20.251,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3921
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.306,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3922**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3923
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 0,63
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa non coerente con il percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 996,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3924
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3925
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3926**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3927
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 735,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3928**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3929
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3930
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 55,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 2,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 18.804,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3931
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6A	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 72,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.438,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3932
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3933**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 473,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3934
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: POSCOLLE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 612,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: POSCOLLE, via

Livello:

Scheda: **3935**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3936**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 3938

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3937**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 10,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa, in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive: Allineata ad attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 3938

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3938**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Prolungamento dell'area pedonale su entrambi i lati.

Costo stimato: **€ 6.124,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 3936, 3937

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3939**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3940
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

Quantita'

Lunghezza: m 3,60

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3941**

RILIEVO

Criticita': 9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,6 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato e dell'adiacente area per la salita e la discesa dal veicolo, in materiale analogo all'esistente, per ottenere una superficie continua priva di pendenza longitudinale e/o trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3942**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 935,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3943**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Valutare anche in relazione a 3944. Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 935,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3944
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3945
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita': 3

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3946**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 32,00

Larghezza: m 2,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.256,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3947**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.980,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3948**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo o che sporge dalla pavimentazione in corrispondenza della guida naturale per le persone condisabilità visiva, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
In alternativa, realizzazione di guida artificiale per evitare l'interferenza con i dissuasori mobili mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per orientamento come da abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3949**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 4,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.980,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3950
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo o che sporge dalla pavimentazione in corrispondenza della guida naturale per le persone condisabilità visiva, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
In alternativa, realizzazione di guida artificiale per evitare l'interferenza con i dissuasori mobili mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per orientamento come da abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3951
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.010,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 3952	

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	3952

Localizzazione	Civico
Capoluogo	

Denominazione	Livello
XX SETTEMBRE 1870, piazza	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in lastre di pietra, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 3951	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3953**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 3,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato: **€ 6.418,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 3989

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3954**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3955**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,80

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Ginnasio Vecchio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato: **€ 3.241,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		3956
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5A

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3957**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3958**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 66,00

Larghezza: m 7,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 4,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile ZTL. Compreso lieve risalto tra pavimentazioni adiacenti. Pendenza fino a metà.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto (presenza di percorso con pavimentazione in pietra, scheda 3959 e seguenti), si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 4B

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3959**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3960
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 3A	
Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3A

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3961**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2B

Denominazione: XX SETTEMBRE 1870, piazza

Livello:

Scheda: **3962**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3963
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 16	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 368,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3964
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 47,00

Larghezza: m 7,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile ZTL.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto (presenza di percorso con pavimentazione in pietra, scheda 3965 e seguenti), si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3965**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Sconnessioni tra cordolo e pavimentazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 2.637,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3966**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3967
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.364,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3968**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3969
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3970
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3971
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Obbliga a transitare in area carrabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3972
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3973
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 12B	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3974
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di delimitazione e protezione del percorso, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati. Si suggerisce di far valutare al privato la possibiltà di rendere accessibile l'immobile senza occupare l'area aperta al pubblico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 745,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10A

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3975**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3976**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 13,50

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 769,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 4

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3977**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3978
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 263,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3979
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.504,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3980
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'	3
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3981
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 33,00

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 1.881,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3982**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3983**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3984
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: STRINGHER, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 14.093,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3985**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3986**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3987**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Inserti in vetrocemento dimensioni 1,2x2 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: STRINGHER, via

Livello:

Scheda: **3988**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3989
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via Cesare	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 3953	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via Cesare

Livello:

Scheda: **3990**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via Cesare

Livello:

Scheda: **3991**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 65,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 3,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 25.642,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: BATTISTI, via Cesare

Livello:

Scheda: **3992**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: BATTISTI, via Cesare

Livello:

Scheda: **3993**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: BATTISTI, via Cesare

Livello:

Scheda: **3994**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **3995**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3996
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.869,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		3997
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **3998**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **3999**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4000**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4001
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4002
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento segnaletica tattilo-plantare. Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da isola di traffico.

Costo stimato
€ 4.931,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 4003, 4004, 4005	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4003**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 4002

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4004
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 4002 | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4005**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 4002

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4006**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4007**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4008**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4009
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (vicinanza a punto di svolta), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 1.890,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4010
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 920,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4011
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Perimetro grata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 175,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4012**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 85,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4013**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 255,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4014**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4015**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Espositore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4016**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4017
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 120,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		4018
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 47,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 670,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4019**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4020**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4021**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4022
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 4024 | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4023**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 4024

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4024
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 846,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 4022, 4023	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4025
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Viene indicata priorità media in quanto collegata alla scheda 4026.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4026
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 19,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interessa la solo parte di marciapiedi a sinistra nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4027
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4028**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Non allineato alla segnaletica lato opposto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Si suggerisce di arretrare l'intero attraversamento verso via Cussignacco per evitare l'interferenza con il margine arrotondato del marciapiedi (rif. scheda 4032).

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4029**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4030
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4031**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 4032

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4032**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,80

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 13,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare. Si suggerisce di arretrare l'intero attraversamento verso via Cussignacco per evitare l'interferenza con il margine arrotondato del marciapiedi (rif. scheda 4028).

Costo stimato: **€ 2.693,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 4031, 4033

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4033**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 4032

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4034**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 4036

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4035**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4036**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.945,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 4034

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4037
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4038
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 607,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4039**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive: La soluzione proposta deve essere valutata anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4040
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.594,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4041
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 900,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza (area)

Livello:

Scheda: **4042**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via Cesare

Livello:

Scheda: **4043**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Defibrillatore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento dell'elemento che costituisce ostacolo in posizione facilmente individuabile e raggiungibile ma non interfernte con la guida naturale per le persone con disabilità visiva.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via Cesare

Livello:

Scheda: **4044**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 4045

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4045
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via Cesare	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 4,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in materiale analogo all'esistente, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 4044	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4046
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm. Consigliata, ove non interferente con i passi carrabili, la posa di delimitatori (transenne, non computate) per evitare la sosta o il transito dei veicoli.

Costo stimato
€ 8.679,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4047**

RILIEVO

Criticita': 6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4048**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 1.870,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		4049
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 43,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 3,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Consigliata la posa di delimitatori (transenne, non computate) per evitare la sosta o il transito dei veicoli. Si evidenzia che tale tracciato costituisce l'unico percorso pedonale potenzialmente accessibile attraverso la Piazza (rif. scheda 4077).

Costo stimato
€ 18.095,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4050
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4051**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4052
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Consigliata la posa di delimitatori (transenne, non computate) per evitare la sosta o il transito dei veicoli. Si evidenzia che tale tracciato costituisce l'unico percorso pedonale potenzialmente accessibile attraverso la Piazza (rif. scheda 4477).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 4053	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		4053
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 13.807,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 4052	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4054**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4055**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione del margine arrotondato, delimitazione dell'area carrabile mediante aiuola o transenna, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 3.710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 4058, 4059

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4056**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4057**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4058**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 4055

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4059**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 4055

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4060**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.587,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4061**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4062
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 1.600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4063**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 26,00

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 4,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 3.510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7A

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4064**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4065
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 37,00
Larghezza	m 3,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 2,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.441,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4066**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.970,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4067
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 320,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4068**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
L'attraversamento conduce ad un percorso interrotto da scalinate (rif. scheda 4077).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 4071

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		4069
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 4071	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4070
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 4071

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4071**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 26,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Risolvere le criticità rilevate SOLO DOPO aver risolto la criticità scheda 4077.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 11.010,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 4068, 4069, 4070, 4074, 4075

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4072
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.475,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4073**

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4074**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di rampa, in pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 4071

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4075**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 4071

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4076
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L 3,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 609,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4077
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4078**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 1,8 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 609,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4079**

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Identificare un luogo diverso per lo stoccaggio delle transenne ad uso temporaneo.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4080**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,84

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 526,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4081**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 4082.

Costo stimato
€ 3.500,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza della

Livello:

Scheda: **4082**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 24,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale ai percorsi pedonali, prolungamento delle aree pedonale antistanti, con pavimentazione in lastre di pietra raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Il nuovo attraversamento conduce all'area antistante l'arco bugnato nei pressi del quale si suggerisce di realizzare una rampa per superare il dislivello.

Costo stimato: **€ 16.990,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4083**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.630,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4084
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 180,00
Larghezza	m 3,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto (presenza di percorso con pavimentazione in pietra, schede 4083 e successive), si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4085**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4086**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.260,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4087
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni e rotture della pavimentazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio.

Costo stimato
€ 13.056,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4088
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10A	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.524,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4089**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4090
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 789,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4091**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4092**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4093
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,60

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni e rotture della pavimentazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio.

Costo stimato
€ 4.216,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4094
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4095
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 17

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4096**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 0,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.052,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4097
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4098**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4099
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 27,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 2.295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4100**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Area pedonale e carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.104,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4101
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 3.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		4102
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVOUR, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 4.349,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVOUR, via

Livello:

Scheda: **4103**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 263,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASOLA FRANCESCO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 04/05/2022 16:54:30

NOME: GAIATTO ERICA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 04/05/2022 17:10:07

NOME: BERTOLI ALESSANDRO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 08/07/2022 13:18:37

NOME: FINCO FRANCESCA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 28/07/2022 18:28:36

NOME: ENRICO BERTI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 29/07/2022 11:45:33